

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- VYPÍNAČ 2.1 / IP44
- VYPÍNAČ 2.5
- VYPÍNAČ 2.6 / 6+6
- VYPÍNAČ 2.7
- ZÁSUVKA DV. 230V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A / IP44
- KRABICE 230V/16A
- WALLBOX IP44
- ZÁSUVKA 400V/16A IP44
- SPINACÍ TL. S PROVAZK.
- TLAČÍTKO / DVOJTLAČÍTKO
- TERMOSTAT
- ZÁSUVKA TV + SAT
- ZÁSUVKA RJ45 DVOJITÁ
- HDMI ZÁSUVKA
- VÝVOD KABELU
- SVÍTLIDLO SVORKOVNICE

LEGENDA EZS

- kouřové a tepelné čidlo se šířkou / CO čidlo
- šířka vnitřní / venkovní
- pohybové čidlo nástěnné/přisazené
- ovládací panel
- dveřní / okenní magnet
- kamera

LEGENDA KABELŮ

- EL., V., - CYKY/CYKYLo-J 3x1.5
- XC., - CYKY/CYKYLo-J 3x2.5
- EXC., - CYKY-J 5x2.5
- EXG2 - CYKY-J 5x6

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S / 3+N+PE ~ 50Hz 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
A DOPLŇUJÍCÍ OCHRANÉ POSPOJOVÁNÍ

HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ PROVÉST DLE ČSN 332000-4-41 ed.3  
A ČSN 332000-5-54 ed.3


V UMÝVACÍCH PROSTORECH PROVÉST EL. INSTALACI DLE ČSN 33 2130 ed.3.  
V PROSTORECH SE SPRCHOVÝMI KOUTY PROVÉST EL. INSTALACI  
DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2

TYPY SVÍTEL JE NUTNÉ VOLIT TAK, ABY SPLŇOVALY POŽADAVKY NORMY  
ČSN EN 12464-1

INSTALACE PROVEDENA VODIČI CYKY/NYM VE STAVEBNÍCH  
KONSTRUKCÍCH, V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH

UMÍSTĚNÍ EL. PRVKŮ JE SPECIFIKOVÁNO VE VÝKRESE INTERIÉRŮ,  
PŘÍP. BUDE UPŘESNĚNO V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP						
OZN.	NÁZEV	M2	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
1.01	ALTÁN	80.64	ŽULOVÉ ODSEKY		VIDITELNÉ KROKVE	

KOOPERACE SE SPECIALIZOVANOU PROFESÍ		ENERGOSERVIS+	
ELEKTROINSTALACE			
FIRMA: EnergoServis Plus s.r.o. Komenského 882, 76321 Slavičín IČ: 29359490		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JIŘÍ TRUNDA ČKAIT 1102037	
VEDOUCÍ PROJEKTU: Radim Studénka +420 777 342 396 radim.studenka@esplus.cz		KRESLIL: Ing. Pavel Cholevík +420 777 870 671 pavel.cholevik@esplus.cz	
±0,000 = 172,110 m n. m.dle B.p.V. Souřadný systém: JTSK Výškový systém: BpV		<div><div></div><div><div>MAAUS</div><div>m. architektonické a urbanistické studio</div></div></div>	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: MAAUS s.r.o Gorkého 51/1, 602 00 Brno-střed - Veverří IČO: 09613111		STAVEBNÍK: Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 695 35, Hodonín IČ:00284891	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Miroslava Zadražilová Ph.D. Číslo autorizace: 04884		KRESLIL: Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz	
VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz		MÍSTO STAVBY: Dětské městečko 695 01, Hodonín - Bažantnice	
NÁZEV ZAKÁZKY: OBNOVA DĚTSKÉHO MĚSTEČKA V HODONÍNĚ			
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby		DATUM:	Prosinec 2023
OBJEKT SO 2060 Altán s ohništěm		ČÍSLO PROJEKTU	A26
ČÁST D.1.4.5 SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ VEDENÍ		MĚŘÍTKO:	1:50
DOKUMENT - VÝKRES: ELEKTROINSTALACE 1.NP		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.5.6.2
		REVIZE:	01