



HZSBX00A0OWO



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Územní odbor Hodonín

tř. bří. Čapků 3, 695 03 Hodonín

Č. j.:	HSBM- 1997-3/2023	Adresát:
Počet stran:	4	Staviař - požární bezpečnost staveb s.r.o.
Počet příloh:	1/PBŘ	Kabátníkova 105/2
		602 00 Brno
Vyřizuje za PO:	por. Petr Křivák DiS.	
Tel.:	950 621 129	
E-mail:	petr.krivak@firebrno.cz	
Vyřizuje za OOB:	kpt. Ing. Vojtěch Kölbel	
Tel.:	950 621 123	
E-mail:	vojtech.kolbel@firebrno.cz	
Datum:	24. 3. 2023	

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Obnova Dětského městečka v Hodoníně

Místo stavby:

Hodonín

k. ú.: Hodonín, parc. č. 2436/14, 2436/15, 2436/17, 2436/18, 2436/22, 2436/48, 2436/62, 2436/63, 2436/65, 2436/66, 2834/2, 5820, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 6061, 6062, 6063, 6064, 10666

Stavebník:

Město Hodonín, IČO 00284891

Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: Ing. arch. Miroslava Zadražilová, ČKA 04884

datum: 12/2022

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JHM“) obdržel dne 10. 3. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

Tel.: 950 630 172

E-mail: podatelna@firebrno.cz

Datová schránka: ybiaiuv

www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje

IČO: 70884099

Číslo účtu: 10039881/0710

zákon“) HZS JHM k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS JHM jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS JHM vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS JHM vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Obnova Dětského městečka v Hodoníně SO 2010 Hlavní budova
vypracoval: Radim Staviař, ČKAIT 1007258
datum: 01/2023

HZS JHM posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o soubor staveb:

- SO 2010 – Hlavní budova – dvoupodlažní, nepodsklepená budova se zastavěnou plochou 334 m² a výškou 3,35 m určená pro 122 osob se 2. třídou využití, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.
- SO 2020 – Doupě – dvoupodlažní, nepodsklepená budova se zastavěnou plochou 139 m², výškou 2,67 m určená pro méně než 100 osob se 2. třídou využití, která je podle ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie I.
- SO 2030 – 2035 – Klubovna typ A – jednopodlažní, nepodsklepená budova se zastavěnou plochou 49,2 m² s výškou 0 m určená pro 10 osob s 2. třídou využití, která je podle ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie I.
- SO 2040 – 2045 – Klubovna typ B – jednopodlažní, nepodsklepená budova se zastavěnou plochou 49,2 m² s výškou 0 m určená pro 10 osob s 2. třídou využití, která je podle ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie I.

- SO 2050 – Skladovací chatka - jednopodlažní, nepodsklepená budova se zastavěnou plochou 49,4 m² s výškou 0 m, s 2. třídou využití, která je podle ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie I.
- SO 2060 – Altán - jednopodlažní, nepodsklepená budova se zastavěnou plochou 84,6 m² s výškou 0 m určená pro méně než 100 osob s 2. třídou využití, která je podle ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie I.
- SO 2070 – Hřiště – zpevněná plocha, která je podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie 0.
- SO 2200 – Oplocení – stavba, která je podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie 0.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JHM k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS JHM jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS JHM podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS JHM neuplatňuje k dokumentaci žádné požadavky. Předmětná lokalita se dle nám známých stacionárních, geograficky definovatelných zdrojů ohrožení nenachází v zóně havarijního plánování, není ohrožena přirozenou povodní, průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní na vodním díle, ani se v její těsné blízkosti nenachází žádné zdroje ohrožení vedené v Havarijním plánu Jihomoravského kraje.

Předložená dokumentace dále splňuje základní požadavky ochrany obyvatelstva. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodlo pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

HZS JHM vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 10 odst. 6
- Vyhláška č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 22
- Havarijní plán Jihomoravského kraje

Závěr

HZS JHM na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

por. Petr Křivák DiS.

referent

úřední osoba