



ROZVODNÁ SOUSTAVA:
ROZVOD NN: 3+PEN ~ 50Hz 400/230V TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3:
- ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ A PŘEKÁŽKY NEBO KRYTY (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ), ČL. 411.2
- PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ), ČL. 411.3
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ, ČL. 411.3.1
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY, ČL. 411.3.2

KOOPERACE SE SPECIALIZOVANOU PROFESÍ		<div>ENERGOSERVIS+</div>
ELEKTROINSTALACE		
FIRMA: EnergoServis Plus s.r.o. Komenského 882, 76321 Slavičín IČ: 29359490	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JIŘÍ TRUNDA ČKAIT 1102037	
VEDOUČÍ PROJEKTU: Radim Studénka +420 777 342 396 radim.studenka@esplus.cz	KRESLIL: Ing. Pavel Cholevík +420 777 870 671 pavel.cholevik@esplus.cz	
0,000 = Souřadný systém: Výškový systém:	dle B.p.V. JTSK BpV	<div><div></div><div>MAAUS</div><div>m. architektonické a urbanistické studio</div></div>
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: MAAUS s.r.o Gorkého 51/1, 602 00 Brno-střed - Veverí IČO: 09613111	STAVEBNÍK: Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 695 35, Hodonín IČ:00284891	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Miroslava Zadražilová Ph.D. Číslo autorizace: 04884	KRESLIL: Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTU: Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz	MÍSTO STAVBY: Dětské městečko 695 01, Hodonín - Bažantnice	
NÁZEV ZAKÁZKY: OBNOVA DĚTSKÉHO MĚSTEČKA V HODONÍNĚ		
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby	DATUM:	Prosinec 2023
OBJEKT SO 4100 Změna trasy přípojky NN, SO 4101 Areálové vedení NN, SO 4201 Areálové osvětlení, SO 4400 Sdělovací vedení	ČÍSLO PROJEKTU	A26
ČÁST D.1.4.5 SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ VEDENÍ	MĚŘÍTKO:	-
DOKUMENT - VÝKRES:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
SCHÉMA ZAPOJENÍ AREÁLOVÉHO ROZVODU NN	D.1.4.5.7.5	-