

LEGENDA PŘÍSTROJŮ		LEGENDA EZS	
	- VYPÍNAČ Č.1 / IP44		kouřové a teplotní čidlo se sirénkou / CO čidlo
	- VYPÍNAČ Č.5		siréna vnitřní / venkovní
	- VYPÍNAČ Č.6 / 6+6		pohybové čidlo nástěnné/přisazené
	- VYPÍNAČ Č.7		ovládací panel
	- ZÁSUVKA DV. 230V/16A		dveřní / okenní magnet
	- ZÁSUVKA 230V/16A / IP44		kamera
	- KRABICE 230V/16A		
	- WALLBOX IP44		
	- ZÁSUVKA 400V/16A IP44		
	- SPINACÍ TL. S PROVÁZK.		
	- TLAČÍTKO / DVOUTLAČÍTKO		
	- TERMOSTAT		
	- ZÁSUVKA TV + SAT		
	- ZÁSUVKA RJ45 DVOJÍTĚ		
	- HDMI ZÁSUVKA		
	- VÝVOD KABELU		
	- BIVOLTENČÁLOVÁ SVORKOVNICE		

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S / 3+N+PE ~ 50Hz 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ PROVÉST DLE ČSN 332000-4-41 ed.3 A ČSN 332000-5-54 ed.3

V UMÝVACÍCH PROSTORECH PROVÉST EL. INSTALACI DLE ČSN 33 2130 ed.3.


V PROSTORECH SE SPRCHOVÝMI KOUTY PROVÉST EL. INSTALACI DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2

TYPY SVÍTEL JE NUTNÉ VOLIT TAK, ABY SPLŇOVALY POŽADAVKY NORMY ČSN EN 12464-1

INSTALACE PROVEDENA VODIČI CYKY/NYM VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH, V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH

UMÍSTĚNÍ EL. PRVKŮ JE SPECIFIKOVÁNO VE VÝKRESE INTERIÉRŮ, PŘÍP. BUDE UPŘESNĚNO V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP						
OZN.	NÁZEV	M2	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
2.01	ODPOČINKOVÉ PATRO	24,91	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MDF LAKOVANÝ SOKL	ŠÍKMÝ DŘEVĚNÝ AKUSTICKÝ PODHLED	V. SOKLU = 50 mm

KOOPERACE SE SPECIALIZOVANOU PROFESÍ		ENERGOSERVIS+	
ELEKTROINSTALACE			
FIRMA: EnergoServis Plus s.r.o. Komenského 882, 76321 Slavičín IČ: 29359490		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JIŘÍ TRUNDA ČKAIT 1102037	
VEDOUCÍ PROJEKTU: Radim Studénka +420 777 342 396 radim.studenka@esplus.cz		KRESLIL: Ing. Pavel Cholevík +420 777 870 671 pavel.cholevik@esplus.cz	
±0,000 = 172,110 m n. m.dle B.p.V. Souřadný systém: JTSK Výškový systém: BpV		<div><div></div><div><div>MAAUS</div><div>m. architektonické a urbanistické studio</div></div></div>	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: MAAUS s.r.o Gorkého 51/1, 602 00 Brno-střed - Veveří IČO: 09613111		STAVEBNÍK: Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 695 35, Hodonín IČ:00284891	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Miroslava Zadražilová Ph.D. Číslo autorizace: 04884		KRESLIL: Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz	
VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz		MÍSTO STAVBY: Dětské městečko 695 01, Hodonín - Bažantnice	
NÁZEV ZAKÁZKY: OBNOVA DĚTSKÉHO MĚSTEČKA V HODONÍNĚ			
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby		DATUM:	Prosinec 2023
OBJEKT SO 2020 Doupě		ČÍSLO PROJEKTU	A26
ČÁST D.1.4.5 SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ VEDENÍ		MĚŘÍTKO:	1:50
DOKUMENT - VÝKRES: ELEKTROINSTALACE 2.NP		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.5.2.3
		REVIZE:	01