

LEGENDA PŘÍSTROJŮ	
	- VYPÍNAČ 1.1 / IP44
	- VYPÍNAČ Č. 5
	- VYPÍNAČ Č. 6 / 6+6
	- VYPÍNAČ Č. 7
	- ZÁSUVKA DV. 230V/16A
	- ZÁSUVKA 230V/16A / IP44
	- KRABICE 230V/16A
	- WALLBOX IP44
	- ZÁSUVKA 400V/16A IP44
	- SPINACÍ TL. S PROVÁZK.
	- TLAČÍTKO / DVOJTLAČÍTKO
	- TERMOSTAT
	- ZÁSUVKA RJ45 DVOJITÁ
	- HDMI ZÁSUVKA
	- POHYBOVÉ ČIDLO
	- VÝVOD KABELU
	- EKVIPOTENCIÁLOVÁ SVORKOVNICE
	- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ

LEGENDA EZS	
	kouřové a teplotní čidlo se sirénkou / CO čidlo
	siréna vnitřní / venkovní
	pohybové čidlo nástěnné/přisazené
	ovládací panel
	dveřní / okenní magnet
	kamera

LEGENDA KABELŮ	
	EL...V... - CYKY/CYKYL...-J 3x1,5
	XC... - CYKY/CYKYL...-J 3x2,5
	EXC... - CYKY-J 5x2,5
	EXC2 - CYKY-J 5x6

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S / 3+N+PE ~ 50Hz 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
A DOPLŇJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

HLAVNÍ A DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ PROVÉST DLE ČSN 332000-4-41 ed.3
A ČSN 332000-5-54 ed.3


V UMÝVACÍCH PROSTORECH PROVÉST EL. INSTALACI DLE ČSN 33 2130 ed.3.
V PROSTORECH SE SPRCHOVÝMI KOUTY PROVÉST EL. INSTALACI
DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2

TYPY SVÍTEL JE NUTNÉ VOLIT TAK, ABY SPLŇOVALY POŽADAVKY NORMY
ČSN EN 12464-1

INSTALACE PROVEDENA VODÍČI CYKY/NYIM VE STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍCH, V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH

UMÍSTĚNÍ EL. PRVKŮ JE SPECIFIKOVÁNO VE VÝKRESE INTERIÉRŮ,
PŘÍP. BUDE UPŘESNĚNO V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP						
OZN.	NÁZEV	M2	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
1.01	SKLADOVACÍ CHATKA	40,32	POLYURETANOVÁ STĚRKA	SDK +MALBA	VIDITELNÉ HOBLOVANÉ KROKVE + OSB DESKA	

KOOPERACE SE SPECIALIZOVANOU PROFESÍ		ENERGOSERVIS+	
ELEKTROINSTALACE			
FIRMA: EnergoServis Plus s.r.o. Komenského 882, 76321 Slavičín IČ: 29359490	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JIŘÍ TRUNDA ČKAIT 1102037		
VEDOUCÍ PROJEKTU: Radim Studénka +420 777 342 396 radim.studenka@esplus.cz	KRESLIL: Ing. Pavel Cholevík +420 777 870 671 pavel.cholevik@esplus.cz		
<div>±0,000 = 172,110 m n. m.dle B.p.V.</div> <div>Souřadný systém: JTSK</div> <div>Výškový systém: BpV</div> <div><div></div><div>MAAUS</div><div>m. architektonické a urbanistické studio</div></div>			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: MAAUS s.r.o Gorkého 51/1, 602 00 Brno-střed - Veveří IČO: 09613111		STAVEBNÍK: Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 695 35, Hodonín IČ:00284891	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Miroslava Zadražilová Ph.D. Číslo autorizace: 04884		KRESLIL: Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz	
VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. arch. Martin Jetelina +420 604 453 602 jetelina@maaus.cz		MÍSTO STAVBY: Dětské městečko 695 01, Hodonín - Bažantnice	
NÁZEV ZAKÁZKY: OBNOVA DĚTSKÉHO MĚSTEČKA V HODONÍNĚ			
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby		DATUM:	Prosinec 2023
OBJEKT SO 2050 Skladovací chatka		ČÍSLO PROJEKTU	A26
ČÁST D.1.4.5 SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ VEDENÍ		MĚŘÍTKO:	1:50
DOKUMENT - VÝKRES: ELEKTROINSTALACE 1.NP		ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE: 01