



- LEGENDA
- DATOVÝ ROZVADĚČ
 - DATOVÁ DVOJŽÁSUVKA CAT 6A STRUKTUROVANÁ KABELAŽ
 - DATOVÁ DVOJŽÁSUVKA CAT 6A KAMERY, ČTEČKY, VRÁTNÍKY, ČIDLA
 - VEDENI VE ŽLABU NA POVRCHU
 - PARAPETNÍ KANÁL 160/65
 - DATOVÁ KABELAŽ 6A
 - VEDENI V TRUBE V PODHLEDU, PŘÍPADNĚ NA POVRCHU V LÍSTĚ

Rozvodná síť a napětí 1 + N + PE AC 50Hz 230 TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana před dotykem neživých částí -
zvýšená - samočinným odpojením od zdroje
V sekundární části - bezpečným majím napětím SELV
Barvé označení kabelů dle ČSN 330165
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-51
Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva.

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|
| ODP.PROJ.PROFESE Martin Šemberk | VYPRACOVAL Leaš Oppolzer | KONTROLOVAL Jiří Vaňa | Hodkovička 669 Liberec 23 463 12 tel: 608 126 166 info@ecenter.cz |
| KRAJ: Liberecký | OBEC: Česká Lípa | | |
| INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. | | FORMÁT: 9x4 | |
| Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. | | DATUM: 04/2024 | |
| Návrh pokrytí WIFI | | STUPEŇ: DPS | |
| Poliklinika | | MÉRITKO: 1:100 | |
| Zařízení slaboproudé elektrotechniky | | ZAK.ČÍSLO: 24022 | |
| Rozmístění WiFi 2.NP | | Č.VÝKRESU: VÝTIŠK Č. | |
| | | S-13 | |