



LEGENDA

- DATOVÝ ROZVADĚČ
- DATOVÁ DVOJŽÁSUJKA CAT 6A STRUKTUROVANÁ KABELAŽ
- DATOVÁ DVOJŽÁSUJKA CAT 6A KAMERY, ČTEČKY, VRÁTNÍKY, ČIDLA
- VEDENÍ VE ŽLABU NA POVRCHU
- PARAPETNÍ KANÁL 160/65
- DATOVÁ KABELAŽ 6A
- VEDENÍ V TRUBCE V PODHLEDU, PŘÍPADNĚ NA POVRCHU V LIŠTĚ

Rozvodná síť a napětí 1 + N + PE AC 50Hz 230 TN-S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41  
Ochrana před dotykem neživých částí -  
základní - samočinným odpojením od zdroje  
zvýšená - samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním  
V sekundární části - bezpečným majím napětím SELV  
Barvé označení kabelů dle ČSN 330165  
Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-51  
Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva.

ODP.PROJ.PROFESE Martin Šemberk	VYPRACOVAL Leoš Oppolzer	KONTROLOVAL Jiří Vaňa		Hodovická 669 Liberec 23 463 12 tel.: 608 126 166 info@ecenter.cz
KRAJ: Liberecký	OBC: Česká Lípa			
INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.			FORMÁT	9xA4
			DATUM	04/2024
			STUPEŇ	DPS
			MÉRITKO	1:100
			ZAK.ČÍSLO:	24022
			Č.VÝKRESU	VÝTIŠK Č.
				S-12