






LEGENDA


- 


DATOVÝ ROZVADĚČ
- 

DATOVÁ DVOJZÁSUVKA CAT 6A STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
- 

DATOVÁ DVOJZÁSUVKA CAT 6A KAMERY, ČTEČKY, VRÁTNÍKY, ČIDLA
- 


VEDENÍ VE ŽLABU NA POVRCHU
- 

PARAPETNÍ KANÁL 160/65
- 

DATOVÁ KABELÁŽ 6A
- 

VEDENÍ V TRUBCE V PODHLEDU, PŘÍPADNĚ NA POVRCHU V LIŠTĚ

Rozvodná síť a napětí 1 + N + PE AC 50Hz 230 TN-S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41  
Ochrana před dotykem neživých částí -  
základní - samočinným odpojením od zdroje  
zvýšená - samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním  
V sekundární části - bezpečným malým napětím SELV  
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165  
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-51  
Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva.

ODP.PROJ.PROFESE Martin Šenberk	VYPRACOVAL Leoš Oppolzer	KONTRLOVAL Jiří Váňa	 <div>Hodkovičká 669 Liberec 23 463 12 tel.: 608 126 166 info@elcenter.cz</div>	
KRAJ: Liberecký	OBEC: Česká Lípa			
INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.			FORMÁT	4xA4
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Návrh pokrytí WIFI Poliklinika Zařízení slaboproudé elektrotechniky			DATUM	04/2024
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1:100
			ZAK.ČÍSLO:	24022
Rozmístění WiFi 6.NP			Č.VÝKRESU	VÝTISK Č.
			S-17	