


Rozvodná síť s napětí 1 + N + PE AC 50Hz 230 TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana před dotykem neživých částí -
základní - samočinným odpojením od zdroje
zvýšená - samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním
V sekundární části - bezpečným malým napětím SELV
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-51
Nedílnou součástí vykresové dokumentace je technická zpráva.

ODP.PROJ.PROFESE Martin Šenberk	VÝPRACOVAL Leoš Oppolzer	KONTROLOVAL Jiří Váňa	 <div>Hodkovičká 669 Liberec 23 463 12 tel.: 608 126 166 info@elcenter.cz</div>
KRAJ: Liberecký	OBEČ: Česká Lípa		
INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.			FORMÁT 4xA4
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Návrh pokrytí WIFI Monoblok Zařízení slaboproudé elektrotechniky			DATUM 02/2024
			STUPEŇ DPS
			MĚŘÍTKO 1:200
			ŽAK.ČÍSLO: 24022
Rozmístění WiFi 9.NP			Č.VÝKRESU S-10
			VÝTISK Č.