



- 1 TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL VČETNĚ POHONU S FUNKCÍ ON/OFF, NASTAVENÍ 4,5
- 2 ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA 1,5m³/h, DN20, 110mm, wMBus, KK+šroubení
- 3 KULOVÝ KOHOUT, DN25
- 4 KULOVÝ KOHOUT S JÍMKOU (DODÁVKA MĚŘIČE TEPLA)
- 5 VODOMĚR STUDENÁ VODA, DN15 Q3=1,6 m³/hod, SV MID + rádio modul, DODÁVKA ZTI
- 6 VODOMĚR TEPLÁ VODA, DN15 Q3=1,6 m³/hod, TV MID + rádio modul, DODÁVKA ZTI
- 7 KULOVÝ KOHOUT, DN25
- 8 AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL – POUŽITO POUZE V NEJVYŠŠÍM PATŘE STOUPAČKY

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPSKANIA</div> <div>PPS Kania s.r.o. „Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>		
	Ing. Martin Poloch	Stanislav Páč	Ing. Miroslav Pantůček			
						
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Muglinov (714941)					
	MÍSTO STAVBY : ul. Hladnovská, Betonářská, Slezská Ostrava, parcela č. 2418, 388/1, 393/1, 394/4, 414/4, 414/5, 414/11, 414/17, 414/32, 421/9, 421/26, 421/28, 530			ARCHÍV		
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov				DATUM ZÁŘÍ 2023		PARÉ
				Č. ZAKÁZKY 08/21		
				MĚŘÍTKO -		
OBJEKT : SO 01 - MULTIFUNKČNÍ DŮM						
ČÁST : D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB						
OBSAH : SCHÉMA MĚŘÍCÍCH MÍST				ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 08/21-D.1.4.3.b-		Č.v. 13