

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Materiály povrchů

Č.	NÁZEV	VÝMĚRA (m^2)
VEŽ č.1		
2.01.1	Komunikační prostor	34,75
2.02.1	Obytná místnost	46,44
2.03.1	Ložnice	15,96
2.04.1	Koupelna	3,60
2.05.1	Chodba	1,99
2.06.1	Zádveří	5,52
2.06.1	Pokoj	17,48
2.08.1	Koupelna	6,66
VEŽ č.2		
2.09.2	Komunikační prostor	34,75
2.10.2	Obytná místnost	46,44
2.11.2	Ložnice	15,96
2.12.2	Koupelna	3,60
2.13.2	Chodba	1,99
2.14.2	Zádveří	5,52
2.15.2	Pokoj	17,48
2.16.2	Koupelna	6,66
VEŽ č.3		
2.17.3	Komunikační prostor	34,75
2.18.3	Obytná místnost	46,44
2.19.3	Ložnice	15,96
2.20.3	Koupelna	3,60
2.21.3	Chodba	1,99
2.22.3	Zádveří	5,52
2.23.3	Pokoj	17,48
2.24.3	Koupelna	6,66
VEŽ č.4		
2.25.4	Komunikační prostor	34,75
2.26.4	Čekárna, sesterna	26,27
2.27.4	WC pacienti	4,06
2.28.4	Chodba	7,71
2.29.4	RTG	3,90
2.30.4	Chodba	6,22
2.31.4	WC lékaři	3,86
2.32.4	Denní místnost	12,83
2.33.4	Ordinace	14,60
2.34.4	Ordinace	14,60

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku.
2) Ležaté rozvody a stoupací rozvody vody izolovány tepelnou izolací tl.20mm, připojovací rozvody vody izolací tloušťky 13mm.

LEGENDA ČAR:

- SV: STUDENÁ VODA – PP RCT–CF, ČEDIČOVÉ VLÁKNO
- TV: TEPLÁ VODA – PP RCT–CF, ČEDIČOVÉ VLÁKNO
- CV: CIRKULACE – PP RCT–CF, ČEDIČOVÉ VLÁKNO
- PV: POŽÁRNÍ VODA – OCEL UHLÍKOVÁ – LISOVANÉ SPOJE

- VK15 – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN15
- KK25 – KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25
- VV15 – VYVAŽOVACÍ VENTIL DN15
- 2xRV – STOJÁNKOVÁ BATERIE
- NÁSTĚNNÁ BATERIE
- ROHOVÝ VENTIL

±0,000 = 232,50 m.n.m, S-JTSK, Bpv

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PPS KANIA
Ing.Tomáš Janošec	Jan Ochodnický	Ing. Miroslav Pantůček	PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Tel: +596 245 252 , fax: +596 245 252 e-mail: projekce@pps-kania.cz
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Muglinov (716941)			ARCHIV
MÍSTO STAVBY : ul. Hlohovská, Betonářská, Sezské Ostrava, parcela č. 2418, 388/1, 393/1, 394/4, 414/4, 414/5, 414/11, 414/12, 421/9, 421/26, 421/28, 530			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava			STUPEŇ DPS

NÁZEV AKCE :

Multifunkční dům Muglinov

OBJEKT :	SO 01 - MULTIFUNKČNÍ DŮM	DATUM SRPEN 2023	PARÉ
ČÁST :	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Č. ZAKÁZKY 08/22	
OBSAH :	PŮDORYS 2.NP - ROZVOD VODY	MĚŘÍTKO 1 : 75	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 08/21-D.1.4.1.b-	Č.V. 11