

Vnitřní prosklené stěny		SO 01			
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Podlaží	Počet (ks)	Poznámka
SI 01	<div><div>rozšiřovací rám tl. 100 mm</div><div><div>podhled +4,510</div><div><div><div><div>fix</div><div><div>lamelové okno min. plocha otevření 1,8x1,2 m</div><div>fix</div></div><div>fix</div></div><div><div>fix</div><div><div>fix</div><div>fix</div></div><div>fix</div></div><div>rozšiřovací rám tl. 150 mm</div><div><div>1 050</div><div>světlá průhledná šířka po otevření dveří</div><div>2 100</div><div>5 600</div></div></div><div><div>100</div><div>2 130</div><div>4 610</div><div>2 380</div><div>150</div></div></div><div><div>Počty podle funkčních celků:</div><div>Kulturní dům: 1 ks</div></div></div></div>	<div>Okenní sestava Hliníková prosklená stěna s dveřmi a nadsvětlíky. Rozměr 5,6 x 4,61 m, podkladní a horní rozšiřovací profil.</div> <div>Zasklení: čiré sklo, bezpečnostní vrstvené. Kování: kovové nerez, horizontální jednostranné madla nerez na obě křídla, hrazda nerez z místnosti 1.23. Zámek: vložkový, bezpečnostní, cylindrický, systém generálního klíče (předpoklad 3 úrovně). bezpečnostní třída RC3. Dveřní křídlo: hliníkové, prosklené, vestavěný samozavírač s koordinací + aretace v otevřené poloze (uvolnění křídel řízeno EPS a ZOKT. Dveřní křídla s automatickým otevřením na impuls EPS a ZOKT pro přívod vzduchu.</div> <div>Lamelové okno: Lamelové okno pro vložení do rámu sestavy prosklené, čiré. Rozměr min. 1,8 x 1,2 m, zarovnáno do rastru sestavy. Certifikované dle ČSN EN 12101-2 - B300. Servopohon 24V/ 1,2A. Napojeno na EPS a ZOKT. Útlum hluku min. 35 dB. (například: Colt, Coltlite CLT) Předpokládá se, že lamelové okno bude muset být složeno ze dvou vedle sebe instalovaných sestav, šíře otvoru je &gt;2,0 m. Lamelové okno je dodávkou ZOKT, technické a estetické parametry zde uvedené jsou platné.</div> <div>Panikové kování podle ČSN EN 1125 na obou křídlech dle PBŘ.</div> <div>Tepelně technické vlastnosti: bez požadavku, sestava však musí mít stejné rozměry rámu jako stěny venkovní (SE). Útlum hluku: TZI 3 Odstín: antracit Opatřit polepy podle vyhl. č. 398/2009 Sb.</div> <div>Jednotlicé části budou dodány po odsouhlasení AD. Přesné rozměry zaměřit na místě. SDK Podhled bude kotven tak aby byla viditelná část rámu stejná po celém obvodu rámu, v případě potřeby je nutné použít rozšířený profil.</div>			
	venkovní pohled		zakázk. číslo: 08/21	1. NP 1	
název: Multifunkční dům Muglinov			strana: 01		