

Vnitřní prosklené stěny		SO 01			
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Podlaží	Počet (ks)	Poznámka
SI 02	<div><div><div>podhled +3,710</div><div><div>rozšiřovací rám tl. 150 mm</div><div><div>1 050</div><div>2 100</div><div>5 600</div></div><div>světla průhledná šířka po otevření dveří</div></div><div>Počty podle funkčních celků: Kulturní dům: 3 ks</div></div></div>	<div><div>Okenní sestava</div><div>Hliníková prosklená stěna s dveřmi a nadsvětlíky. Rozměr 5,6 x 5,06 m, podkladní rozšiřovací profil.</div><div>Zasklení: čiré sklo, bezpečnostní vrstvené. Plochy nad podhledem PUR panel, plný. Kování: kovové nerez, horizontální jednostranné resp. oboustranná madla nerez na obě křídla, hrazda nerez z místnosti 1.23. Zámek: vložkový, bezpečnostní, cylindrický, systém generálního klíče (předpoklad 3 úrovně), bezpečnostní třída RC3. Dveřní křídlo: hliníkové, prosklené, vestavěný samozavírač s koordinací + aretace v otevřené poloze (uvolnění křídel řízeno EPS a ZOKT. Dveřní křídla s automatickým otevřením na impuls EPS a ZOKT pro přívod vzduchu.</div><div>Lamelové okno: Lamelové okno pro vložení do rámu sestavy prosklené, čiré. Rozměr min. 1,8 x 1,2 m, zarovnáno do rastru sestavy. Certifikované dle ČSN EN 12101-2 - B300. Servopohon 24V/ 1,2A. Napojeno na EPS a ZOKT. Útlum hluku min. 35 dB. (například: Colt, Coltlite CLT) Předpokládá se, že lamelové okno bude muset být složeno ze dvou vedle sebe instalovaných sestav, šíře otvoru je >2,0 m. Lamelové okno je dodávkou ZOKT, technické a estetické parametry zde uvedené jsou platné.</div><div>Panikové kování podle ČSN EN 1125 na obou křídlech dle PBR - 1x</div><div>Tepelně technické vlastnosti: bez požadavku, sestava však musí mít stejné rozměry rámu jako stěny venkovní (SE). Útlum hluku: TZI 3 Odstín: antracit Opatřit polepy podle vyhl. č. 398/2009 Sb.</div><div>Jednotlivé části budou dodány po odsouhlasení AD. Přesné rozměry zaměřit na místě. SDK Podhled bude kotven tak aby byla viditelná část rámu stejná po celém obvodu rámu, v případě potřeby je nutné použít rozšířený profil.</div></div>			
	venkovní pohled		1.NP	3	
	název: Multifunkční dům Muglinov		zakázk. číslo: 08/21		strana: 02