



#### Upozornění

Zabezpečovací zařízení a ochranné pomůcky v rozvodně, ve které budou umístěny rozvádče, musí být vybaveny dle ČSN 38 1931. Tyto předměty nejsou součástí dodávky v rámci projektu. Zajišťuje je provozovatel ze svých prostředků a musí být k dispozici v předepsaném rozsahu již při komplexních zkouškách zařízení. Podrobnosti o umístění a kontrolách uvedených zařízení a pomůcek jsou uvedeny v citované normě.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁL	KONTROLÓVAL
Ing. Zdeněk Chudárek <i>[Signature]</i>	Jarmila Mazurková <i>[Signature]</i>	Ing. Miroslav Pantůček <i>[Signature]</i>
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PARC.C.: více parcel		
MÍSTO STAVBY: ul. Hlavnovská, Betonářská, Šlezská Ostrava, parcела č. 388/1, 393/1, 393/3, 384/4, 414/4, 44/5, 414/17, 414/26, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 42/110, 42/112, 42/126, 42/128, 42/129, 42/130, 42/131, 42/134, 42/136, 530, 414/11		
ARCHÍV PPS-08/21		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: Staditelský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 180/3/8, Moravská Ostrava		
STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov		
DATUM SRP 2023		
C. ZAKÝVKY 08/21		
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům		
MĚŘÍTKO --		
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
OBSAH : SCHÉMA ROZVADĚČŮ		
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.		
C.V. 08		