

Legenda místností 5.NP			
OZN.	Účel místnosti	OZN.	Účel místnosti
É.Č.1	VĚŽ č.3		
5.01.1	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	5.09.3	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR
5.02.1	OBYTNÁ MÍSTNOST	5.10.3	OBYTNÁ MÍSTNOST
5.03.1	LOŽNICE	5.11.3	LOŽNICE
5.04.1	KOUPELNA	5.12.3	KOUPELNA
5.05.1	CHODBA	5.13.3	CHODBA
5.06.1	ZADVERÍ	5.14.3	ZADVERÍ
5.07.1	POKOJ	5.15.3	POKOJ
5.08.1	KOUPELNA	5.16.3	KOUPELNA

Tlačítkový ovladač (řazení 1/0) – časový spínač

Spínač jednopólový (řazení 1), 10AX, 250V

Spínač střídavý (řazení 6), 10AX, 250V

Spínač sériový (řazení 5), 10AX, 250V

Sporáková přípojka 16A/400V

Zásuvka jednofázová, jednonásobná, 16A, 250V, bílá

Zásuvka jednofázová, dvojníásobná, s natočenou dutinkou, 16A

2x Zásuvka jednofázová zapuštěná ve dvojnásobném rámečku

4x Zásuvka jednofázová zapuštěná ve čtyřnásobném rámečku

(1x s ochranou před přepětím, která chrání další 3 před přep.

ochranné vodivé pospojování.	
	Hlavní kabelová trasa silnoproudů
	Kabelová trasa silnoproudů
	Kabel silnoproudů

 V takto označených prostoráčích bude provedeno ochranné vodivé pospojování.

— — — — — Hlavní kabelová trasa silnoproudů



— — — — — Kabelová trasa silnoproudů

— — — — — Kabel silnoproudů

Ventilátor s časovým doběhem je zapojen v případě mísťnosti bez okna na světelný okruh a v mísťnosti s oknem na samostatný vypínač. Pro napojení je nutno použít kabel CYKY 5x1,5–J (nutno dovést navíc trvalou přímou fází).

Ventilátory jsou součástí dodávky vzdutíhotekniky

Poznámka
Napěťová sou
provedena au
hlavního posp
Kabelové rozv
na kabelových
Vypínače a t
podlahou krov
V prostorách,
a ve vzdálen

<p style="text-align: right;">±0,000 = 232,50 m.n.m, S-JTSK, Bpv</p>			
 <p>PPS KANIA s.r.o. PROJEKTOVACÍ INVESTICNÍ DOKUMENTY</p>		<p>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel.: 586 245 252; fax: 586 245 262 e-mail: projekce@pps-kania.cz</p>	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁL	KONTROLA OVAL	
Ing. Zdeněk Chudárek	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček	
			
KATASTRÁLNÍ UZEMÍ / PARC.Č. : více parcel			
MÍSTO STAVBY : ul.-Hradnovská, Balonářská, Slezská Ostrava, parcela č. 388/1, 393/1, 393/3, 394/4, 4/144, 4/145, 4/146/13, 4/147/7, 4/148/2, 4/149/3, 4/149/4, 4/149/5, 4/149/6, 4/149/7, 4/149/8, 4/149/9, 4/149/10, 4/149/11, 4/149/12, 4/149/13, 4/149/14, 4/149/15, 4/149/16, 4/149/17, 4/149/18, 4/149/19, 4/149/20, 4/149/21, 4/149/22, 4/149/23, 4/149/24, 4/149/25, 4/149/26, 4/149/27, 4/149/28, 4/149/29, 4/149/30, 4/149/31, 4/149/32, 4/149/33, 4/149/34, 4/149/35, 4/149/36.		ARCHIV	PPS-08/21
STAVĚNÍK / OBJEDNATEL : Státní úřadní místnost Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava		STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE :	<h2>Multifunkční dům Muglinov</h2>		
OBJEKT :	SO 01 Multifunkční dům		
ČÁST :	D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
OBSAH :	ELEKTROROZVODY 5.NP - 1.část		
	PARÉ		
DATUM SRPEN 2023	Č. ZAKÁZKY 08/21	MĚŘITKO 1 : 50	ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.
			Č.V. 06a