


OZN.	Od m. vlastiti
1.01	KOMUNIKACIJSKI PROSTOR #2. Ć.1
1.02	KOMUNIKACIJSKI PROSTOR #2. Ć.2
1.03	KOMUNIKACIJSKI PROSTOR #2. Ć.3
1.04	KOMUNIKACIJSKI PROSTOR #2. Ć.4
PROVOZ KNJHOVNI	
1.05	STROJUVNA VET
1.06	GAŖAŖ
1.07	UPS
1.08	ROZVODNA ELEKTRO
1.09	PLUVNA KOTELNA

	<p>V takto označených prostorách bude provedeno ochranné vodiče pospojování.</p>
— — — — —	Hlavní kabelová trasa silnoproudu
— — — — —	Kabelová trasa silnoproudu
— — — — —	Kabel silnoproudu

Napájecí soustava SNPE-50M4, 400V, TN-C-S, ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při poruše. Všechny elektrické instalace jsou provedeny podle platných předpisů a předpisů pro bezpečnost provozu. Vybavení okruhy jsou sružené vybavení proudových chráničů.

Kabeľové rozvody budovy vedeny na povrchu a pod omítkou. Rozmístění svídek, el. příslušenství a kabeľových tras je nutno korigovat s ohledem na uložení potrubních rozvodů v potrubí 1 PP. Je nutno také zamezit šíření světelného toku naměřených svídek vedenými potrubními rozvody a jejich upevňovací konstrukcí.

[illegible]