




Při provádění výkopů pro základy stožárů nutno výkopy hloubky nad 1 m zajistit proti sesuvu.

Pro betonování základů nepoužívat suché betonové směsi bez předchozího důkladného promíslení s vodou v předepsaném poměru.

NAZEV AKCE :	Multifunkční dům Muglinov			
	OBJEKT :		SO 04 Venkovní osvětlení	
	ČÁST :		D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
	OBSAH :		ZÁKLAD PRO SLOUP 4M V CHODNÍKU	
ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PPSKANIA <small>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</small>
Ing. Zdeněk Chudárek		Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček	
				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel ul. Hladinováská, Bečováská, Sezská Ostrava, parcely č. 388/1, 389/1, 393/3, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 41226, 42126, 42129, 42133, 42104, 42136, 530, 414411		ARCHIV		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/6, Moravská Ostrava		PPS-08/21
NAZEV AKCE :		PARÉ		STUPEŇ
		SRPEN 2023		DPS
		Č. ZAKÁZKY		
		08/21		
		MĚŘÍTKO		
		---		
OBJEKT :		SO 04 Venkovní osvětlení		ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.
ČÁST :		D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
OBSAH :		ZÁKLAD PRO SLOUP 4M V CHODNÍKU		Č.v. 04