



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Multifunkční dům Muglinov“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2, 3 (první část)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Stankovičová Tel: 599 410 424 Mgr. Lucie Jelenová Tel: 599 410 439
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

Zadavatel v čl. 6.4. písm. a) zadávací dokumentace pro prokázání technické kvalifikace mj. požaduje:

(a) alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo provedení novostavby nebo rekonstrukce vícepodlažní pozemní stavby ve finančním objemu každé stavební práce min. 150 milionů Kč bez DPH;

Lze prokázat splnění požadavku na provedení novostavby nebo rekonstrukce vícepodlažní pozemní stavby ve finančním objemu každé stavební práce min. 150 milionů Kč bez DPH i více stavbami v rámci jednoho areálu a jedné zakázky?

Odpověď č. 1:

Zadavatel tímto upřesňuje, že splnění požadavku k prokázání technické kvalifikace dle čl. 6.4. písm. a) zadávací dokumentace lze doložit více stavbami, které byly realizovány v rámci jednoho areálu a jedné zakázky.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v čl. 6.4. písm. b) zadávací dokumentace pro prokázání technické kvalifikace mj. požaduje:

4) Technik TZB

- autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika;
- minimálně 7 let praxe v pozici osoby odpovědné za řízení části stavby s odpovědností za technická zařízení budov;
- zkušenost spočívající v účasti na obdobné pozici (osoba odpovědná za řízení části stavby s odpovědností za realizaci vzduchotechniky, vytápění, ZTI) v posledních 7 letech před zahájením zadávacího řízení na alespoň 2 zakázkách, ve finančním objemu TZB min. 20 milionů Kč bez DPH za každou zakázku;

Lze prokázat splnění požadavku na zkušenosti této osoby pouze za jednotlivé části stavby - tedy pouze za realizaci vzduchotechniky, nebo pouze vytápění, nebo pouze ZTI, pokud je splněn požadovaný finanční objem 20 mil. Kč bez DPH u jedné z jmenovaných profesí? Nebo tato osoba musela koordinovat všechny 3 profese najednou?

Odpověď č. 2:

Požadavek na prokázání kvalifikace dle čl. 6.4. písm. b) zadávací dokumentace splňuje autorizovaný technik oboru dle ČKAIT: TE01 – technika prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika, s tím, že pod pojmem „ZTI“ zadavatel zahrnuje veškeré zařízení a rozvody medií bezprostředně souvisejících s funkcí systému dle uvedené autorizace. Splnění požadavku na kvalifikaci se tak prokazuje jednou osobou, a to za celou část v celkovém objemu minimálně 20 mil. Kč bez DPH Kč, nikoli pouze za realizaci vzduchotechniky, nebo pouze vytápění, nebo pouze ZTI.



Dotaz č. 3:

Opravdu mají mít protipožární dveře větrací mřížku?

Odpověď č. 3:

Zadavatel uvádí, že dveře, které mají uvedenou požární odolnost, budou dodány s mřížkou s požární odolností.

V Ostravě dne 27. 9. 2024

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
v zastoupení Mgr. Lucie Jelenová
„elektronicky podepsáno“