



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Multifunkční dům Muglinov“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7, 8

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Stankovičová, tel: 599 410 424 Mgr. Lucie Jelenová, tel: 599 410 439
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

V rámci realizace stavby, konkrétně konstrukční části střechy nad sálem, je uvažováno s protipožárním sádrovým nástřikem. Toto provedení není v souladu s ČSN 730810 čl. 4.12. Dle odborné konzultace s firmou, která se těmito záležitostmi zabývá nám bylo navrženo řešení: Polyfunkčním systémem lepených obkladů ocelových nosných konstrukcí na bázi desek z minerální plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky. Základem jsou desky, vyrobené rozvláknováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu a dále upravované. Desky neobsahují žádná azbestová vlákna.

Odpověď č. 1:

Omítka uvedená v projektové dokumentaci slouží jako pasivní ochrana, což znamená, že nenapěňuje. Má životnost shodnou s životností konstrukce, kterou chrání, bez obnovování. Toto provedení je v souladu s ČSN 730810 čl. 4.12

Dotaz č. 2:

Zadavatel dne 9.10.2024 zveřejnil dodatečné informace, které mj. obsahovaly také nové výkazy výměr pro profese. Bohužel nám subdodavatelé takto rychle asi nebudou reagovat, prosíme tedy o posun termínu pro podání nabídek o 3 pracovní dny.

Odpověď č. 2:

Opravy výkazu výměr nebyly významným zásahem do projektové dokumentace. Zadavatel se rozhodl lhůtu pro podání nabídek neprodloužit.

V Ostravě dne 14. 10. 2024

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního