

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: ---
ZE DNE: 17.10.2023

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 59879/2023/OV/HP
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 64518/2023/OV/HP
VYŘIZUJE: Teichmannová, DiS.
TEL.: 595 138 144
E-MAIL: lucie.teichmannova@khsova.cz

DATUM: 10.11.2023

Make-Profi s.r.o.
Jezuitská 582/17
602 00 Brno-Město

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost pana Michala Jaroše, jednatele společnosti Make-Profi s.r.o., Jezuitská 582/17, 602 00 Brno-Město, IČO: 09204326, který zastupuje stavebníka na základě plné moci ze dne 02.10.2023, udělené Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva, společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61974757, ze dne 17.10.2023, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby „Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby, Areál autobusy Hranečník – Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení, Počáteční 1962/36, 710 00 Slezská Ostrava“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro ohlášení stavby „Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby, Areál autobusy Hranečník – Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení, Počáteční 1962/36, 710 00 Slezská Ostrava“

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na základě žádosti pana Michala Jaroše, jednatele společnosti Make-Profi s.r.o., Jezuitská 582/17, 602 00 Brno-Město, IČO: 09204326, který zastupuje stavebníka na základě plné moci ze dne 02.10.2023, udělené Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61974757, ze dne 17.10.2023, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby „Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby, Areál autobusy Hranečník – Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení, Počáteční 1962/36, 710 00 Slezská Ostrava“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace (Ing. Jiří Sádlik, 21.09.2023) řeší rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení v hale Lehké údržby v Areálu autobusy Hranečník, na ul. Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava.

Jedná se o instalaci umělého osvětlení v následujících prostorách: dílna lehké údržby, dílna učňů, karosárna, dílna elektro, dílna opravy pneumatik, kancelář, sklad pneumatik, svačárna a sklady.

Součástí projektové dokumentace byl i světelně technický výpočet denního a umělého osvětlení. Denní bude zajištěno střešními světlíky a okny, umělé soustavou LED svítidel. Dle zpracovaného plánu údržby bude čištění svítidel prováděno jedenkrát za 36 měsíců, obnova povrchů jedenkrát za 60 měsíců, výměna zdrojů individuálně. Světelně technický výpočet denního a umělého osvětlení odpovídá požadavkům § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisů souvisejících.

Bc. Zuzana Dočkalová
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1x adresát, 1 list – DS

1x KHS, oddělení HP, 1 list