

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Identifikace veřejné zakázky:

Název: Areál autobusy Hranečnick – Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby
ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2024-049139

Identifikace zadavatele: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
IČ: 619 74 757
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Adresa profilu zadavatele: <https://josephine.proebiz.com/cs/profile/61974757>

Identifikace dodavatele: **Sintech-Energy s.r.o.**
IČ: 092 04 300
se sídlem Jezuitská 582/17, 602 00 Brno
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 117794

- [1] Zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a na základě posouzení hodnotící komise **rozhodnul o vyloučení účastníka zadávacího řízení společnosti Sintech-Energy s.r.o.**, IČ: 092 04 300 (dále jen „Účastník“).
- [2] Zadavatel prostudoval nabídku Účastníka a doplnění této nabídky, která obdržel 17. 12. 2024, 20. 12. 2024, 23. 12.2024 a 5. 2. 2025. Zadavatel vzal také na vědomí vyjádření, které obdržel bez předchozí výzvy dne 19. 2. 2025. Z předložených údajů zjistil, že:
- a) v rámci příloh dokumentu „Technické podmínky Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby“ položka LED svítidlo typ S5 – bylo navrženo svítidlo SF CIRC 400 SEN V 24W 840 IP44, přičemž toto svítidlo je bez certifikace DALI, což je v rozporu se zadávacími podmínkami a také nesplňuje stanovené požadavky na světelný tok, který má být 3 200lm, přičemž nabízené světlo má světelný tok 1 920lm;
 - b) v rámci příloh dokumentu „Technické podmínky Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby“ LED svítidlo typ S7 – bylo navrženo svítidlo LN SF IP44 DALI 1500 P 45W 840

- WT, které má dle katalogového listu světelnou účinnost až 137 lm/W, což je v rozporu se zadávacími podmínkami, které požadují světelnou účinnost 155 lm/W a více;
- c) v rámci příloh dokumentu „Technické podmínky Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby“ LED svítidlo typ S9 – bylo navrženo svítidlo FL PFM DA ASYM 45X140 50W 4000K BK, které má dle katalogového listu světelnou účinnost až 124lm/W, což je v rozporu se zadávacími podmínkami, které požadují světelnou účinnost 155 lm/W a více;
- d) Účastník předložil URG výpočty dle obvyklého pracovního pohledu pro jednotlivé prostory v katalogovém listu u světel S: 5, 6, 7, 10 a 11, ale nedoplnil tyto výpočty u světel S: 1, 2, 3, 4, 9 a 11, což je v rozporu se zadávacími podmínkami.
- [3] Zadavatel tedy dospěl k závěru, že nabídka Účastníka nespĺnila zadávací podmínky a proto je nutné vyloučit Účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel tedy dne 3. 3. 2025 zrušil zadávací řízení.
- [4] **Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení.**

V Ostravě dne 4. 3. 2025

za **Dopravní podnik Ostrava, a.s.**

3ADVOKÁTI s.r.o., Mgr. Filip Hořínek, advokát