

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

1. INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

1.1. Identifikace veřejné zakázky:

Název: Areál autobusy Hranečník – Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-049139

Adresa profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>

1.2. Identifikace zadavatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

IČ: 619 74 757

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1104

1.3. Předmět veřejné zakázky:

1.3.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace silnoproudé elektroinstalace, umělého, venkovního a nouzového osvětlení, hlavního a podružných rozváděčů, včetně demontáže stávající elektroinstalace v Hale lehké údržby a Výměna osvětlení v regulační stanici plynu u Haly lehké údržby. Předmětem zakázky je i provádění servisních služeb po dobu 10 - ti let.

1.3.2. Cena sjednaná ve smlouvě: smlouva nebyla uzavřena.

1.4. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty: nadlimitní

Veřejná zakázka na dodávky, vyhlášena jako sektorová veřejná zakázka

1.5. Veřejná zakázka **nebyla rozdělena na části** vzhledem k vzájemné logické souvislosti poptávaného plnění, které zadavatel potřeboval dodat jako jeden celek.

2. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Poř. č.	Název účastníka	Sídlo	IČ
1.	Sintech-Energy s.r.o.	Jezuitská 582/17, Brno-město, 602 00 Brno	09204300
	Název poddodavatele	Sídlo	IČ
	ELPROM SERVICE s.r.o.	Technologická 371/1, Pustkovec, 708 00 Ostrava	28640098

Tento účastník uvedl ve své nabídce následující nabídkovou cenu a dobu realizace:

Nabídková cena celkem za dílo v Kč bez DPH <i>Pozn. tj. totožná cena jaká je uvedena v čl. 6., bod 6.2. smlouvy o dílo</i>	9.745.186,63,-Kč
Nabídková cena celkem za servisní služby v Kč bez DPH <i>Pozn. Informace k celkové ceně za servisní služby a způsob výpočtu této ceny jsou uvedeny v Příloze č. 21 této ZD.</i>	200.000,-Kč
Nabídková cena za celý předmět zakázky v Kč bez DPH (90 %) = nabídková cena za dílo + nabídková cena za servisní služby	9.945.186,63,-Kč
Doba realizace (termín ukončení plnění) v kalendářních dnech od předání a převzetí staveniště (10 %)	60

3. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

3.1. Účastník řízení Sintech-Energy s.r.o. (dále jen „Účastník“) byl vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel prostudoval nabídku Účastníka a doplnění této nabídky, která obdržel 17. 12. 2024, 20. 12. 2024, 23. 12.2024 a 5. 2. 2025. Zadavatel vzal také na vědomí vyjádření, které obdržel bez předchozí výzvy dne 19. 2. 2025. Z předložených údajů zjistil, že:

- a) v rámci příloh dokumentu „Technické podmínky Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby“ položka LED svítidlo typ S5 – bylo navrženo svítidlo SF CIRC 400 SEN V 24W 840 IP44, přičemž toto svítidlo je bez certifikace DALI, což je v rozporu se zadávacími podmínkami a také nesplňuje stanovené požadavky na světelný tok, který má být 3 200lm, přičemž nabízené světlo má světelný tok 1 920lm;
- b) v rámci příloh dokumentu „Technické podmínky Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby“ LED svítidlo typ S7 – bylo navrženo svítidlo LN SF IP44 DALI 1500 P 45W 840

- WT, které má dle katalogového listu světelnou účinnost až 137 lm/W, což je v rozporu se zadávacími podmínkami, které požadují světelnou účinnost 155 lm/W a více;
- c) v rámci příloh dokumentu „Technické podmínky Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby“ LED svítidlo typ S9 – bylo navrženo svítidlo FL PFM DA ASYM 45X140 50W 4000K BK, které má dle katalogového listu světelnou účinnost až 124lm/W, což je v rozporu se zadávacími podmínkami, které požadují světelnou účinnost 155 lm/W a více;
 - d) Účastník předložil URG výpočty dle obvyklého pracovního pohledu pro jednotlivé prostory v katalogovém listu u světel S: 5, 6, 7, 10 a 11, ale nedoplnil tyto výpočty u světel S: 1, 2, 3, 4, 9 a 11, což je v rozporu se zadávacími podmínkami.

Zadavatel tedy dospěl k závěru, že nabídka Účastníka nesplnila zadávací podmínky, a proto je nutné vyloučit Účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel dne 3. 3. 2025 rozhodnul o vyloučení Účastníka a zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „ZZVZ“). Účastník nepodal ve lhůtě pro podání námitek námitky.

4. VYBRANÝ DODAVATEL

- 4.1.** V tomto zadávacím řízení nedošlo k výběru dodavatele, jelikož bylo zadávací řízení zrušeno.

5. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

- 5.1.** Odůvodnění dle ust. § 217 odst. 2 písm. f), g), j), l), m) a n) ZZVZ se dle ust. § 172 ZZVZ nepoužije u sektorových zakázek.

Zadavatel odkazuje na uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka, které uveřejnil na: <https://vvz.nipez.cz>, ev. č. zakázky: Z2024-049139

V Ostravě dne 21. 3. 2025

za **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
3ADVOKÁTI s.r.o., Mgr. Filip Hořínek, advokát