

Ing. Karel Vašítek
Lidéřovice 14
696 61 Vnorovy, Lidéřovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
16.5.2024

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

MÍSTO/DATUM
Brno
28.5.2024

Hodonín, kanalizace J.Suka – zkapacitnění potrubí

(k. ú. Hodonín; ORP Hodonín; kraj Jihomoravský; ČHP 4-17-01-1110-0-00)

Investor: Město Hodonín

Předkládá: Ing. Karel Vašítek, Lidéřovice 14, 696 61 Vnorovy, Lidéřovice

Charakteristika akce:

Byla nám předložena žádost o vydání stanoviska správce povodí ke stavbě- rekonstrukci a zkapacitnění kanalizace v ulici J.Suka ve městě Hodonín, v části Červených domků. Stávající potrubí jednotné kanalizace kapacitně nedostačuje a při srážkových epizodách dochází k vytékání nadbytečných OV revizními šachtami do prostoru hodonínské ZOO. Zrekonstruovaná část kanalizace bude napojena na navazující kanalizační síť města Hodonín.

Území se nachází ve vodním útvaru povrchových vod ID VÚ: DYJ_1290 (Kyjovka – Stupava od toku Hruškovice po ústí do Dyje).

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasíme.

Upozornění:

V rámci rekonstrukce jednotlivých úseků jednotné kanalizace by bylo vhodné zvážit oddělení dešťových a splaškových vod. Dešťové vody z lokality musí být, pokud to hydrogeologické poměry umožňují, likvidovány ve smyslu § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Přednostně budou zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí