




Upozornění
Zabezpečovací zařízení a ochranné pomůcky v rozvodně, ve které budou umístěny rozváděče, musí být vybaveny dle ČSN 38 1931. Tyto předměty nejsou součástí dodávky v rámci projektu. Zajišťuje je provozovatel ze svých prostředků a musí být k dispozici v předepsaném rozsahu již při komplexních zkouškách zařízení. Podrobnosti o umístění a kontrolách uvedených zařízení a pomůcek jsou uvedeny v citované normě.

V celém objektu je nutno provést hlavní ochranné pospojování.

<div></div>	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPSKANIA <small>projektování a inženýring</small></div>	
	Ing. Zdeněk Chudárek	Jamila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůšek		
					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PAR.C. : více parcel					
MÍSTO STAVBY : ul. Hladnovská, Betonářská, Slézská Ostrava, parcela č. 388/1, 389/1, 390/3, 390/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/28, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/6, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 420, 414/11					
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava					
ARCHIV			PPS-08/21		
STUPEŇ			DPS		
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov			DATUM		PARÉ
			SRPEN 2023		
			Č. ZAKÁZKY 08/21		
			MÉRITKO ---		
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům					
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
OBSAH :					
SCHÉMA ROZVADĚČŮ			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.		č.v. 08