


VÝLOŽNÍK



Provedení stožárů musí splňovat požadavky technických norem řady ČSN EN 40, materiál stožárů ocel S235, povrchová úprava – oboustranné žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461, zemní šroub z nerez oceli. Stožárová dvířka s uzamykáním – zámek s hlavou vyžadující speciální nářadí (např. trojúhelníkový klíč), uvnitř dřívku za dvířky šroub M8 pro upevnění elektrovýzbroje, ochranná manžeta – střed v úrovni vetknutí. Výrobní štítek trvanlivý, nedemontovatelný, umístění uvnitř dřívku stožáru v prostoru pro montáž elektrovýzbroje, musí obsahovat min. tyto údaje – název výrobce, číslo certifikátu, typ stožáru, rok výroby, zatížitelnost stožáru.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	<div>PPSKANIA</div> <div>PPS Kania s.r.o., Milnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	Ing. Zdeněk Chudárek	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček		
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel			ARCHÍV	PPS-08/21
MÍSTO STAVBY : ul. Hladnovská, Betonářská, Slezská Ostrava, parcela č. 388/1, 393/1, 393/3, 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/26, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11			STUPEŇ	DPS	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :			Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava		
NÁZEV AKCE :				DATUM	PARÉ
Multifunkční dům Muglinov				SRPEN 2023	
				Č. ZAKÁZKY 08/21	
OBJEKT :				MĚŘITKO	
ČÁST :				--	
OBSAH :				ARCHIVNÍ ČÍSLO :	Č.V.
OCELOVÝ STOŽÁR 6M A VÝLOŽNÍK				PPS-08/21-D.1.4.4.b.	06