Svítidlo venkovního osvětlení "J" - viz katalog svítidel

Svítidlo venkovního osvětlení "K" - viz katalog svítidel

Svítidlo venkovního osvětlení "L" - viz katalog svítidel

Nové podzemní vedení VO

výška - 6m
výložník - 2 x 0,5m
naklopení - 0 st.

výška - 6m
výložník - 0,5m
naklopení - 0 st.

výška - 4m

sloupková svítidla výška 1m

trakční sl.

Betonářská

Hladnovská

Komerční

SO 01
Multifunkční dům
±0,0 = ~+232,500

Věž č. 1
Věž č. 2
Věž č. 3
Věž č. 4

RESTAURAČNÍ TERASA

souvislý porost stromů

krajní vodič el.vedení

drev.sl.

VSAK "A" 15,6x4,8x1,2m
HLOUBKA ULOŽENÍ 3,5m
Avsak=74,8m2

13 kolmých parkovacích stání

±0,0 = 232,50 m.n.m, S-JTSK, Bpv

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Chudárek	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček

PPS KANIA s.r.o., Mlýnská 665/10, 709 00
tel.: 596 245 252 , fax: 596 245 252 email: pps@pskania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel

MÍSTO STAVBY : Ul. Hladnovská, Betonářská, Severní Ostrava, parcelní č. 395/1, 393/1, 393/3, 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/25, 414/32, 414/35, 414/44, 414/45, 414/46, 414/47, 414/48, 414/52, 414/55, 414/63, 414/64, 414/65, 421/9, 421/10, 421/12, 421/29, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava

ARCHÍV: PPS-08/21

STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov

DATUM: SRPEN 2023

PARÉ

Č. ZAKÁZKY: 08/21

OBJEKT : SO 04 Venkovní osvětlení

MĚŘÍTKO: --

ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

OBSAH : SITUACE VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-**D.1.4.4.b.**

Č.V. 01