

## LEGENDA ZNAČENÍ:

- přívod trysek— potrubí tlakové PVC-U PN10  
— vratné gravitační větve— potrubí PVC KG SN4




Název značky	Grafická značka
Ventil	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Hrdlový spoj	
Odpad do kanalizace	

## LEGENDA:

- Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU A s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,75kW; Q=16m³/h při 10mvs, 400V
- Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU B s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,75kW; Q=16m³/h při 10mvs, 400V
- Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU C s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,75kW; Q=16m³/h při 10mvs, 400V
- Odstředivé plastové čerpadlo OKRUHU D s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,75kW; Q=16m³/h při 10mvs, 400V
- PP jednoplášťová dvouvstupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 3,5x2,0x2,0m, vstupní komíněk 600x600mm, čerpací jímka, vč. žebříků a těsněných prostupů, bez poklopu
- PP integrovaná retenční nádrž, rozměry 1,0x2,0x2,0mm, objem 4,0m³
- PP zachycovač nečistot s nerezovým sítím
- Napěňená tryska typu Vřídlo, Ø ústí 50mm, připojení G¾"
- Nerezová nádržka trysky 400x400x350mm, tlakový přívod trysky G¾", gravitační odtok DN100, dvouvývodová kabelová průchodka, nerezová pochozí krycí mřížka, vč. nerezového kotvení

±0,000 = 232,50 m.n.m, S-JTSK, Bpv

9

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPSKANIA</div><div>PROJEKČNÍ INŽENYRSKÁ ČINNOST</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 , e-mail : projekcoe@pps-kania.cz</div>	
	Kania Jan	Ing. arch. Daniel Vaněk	Ing. Pantůček Miroslav		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel			ARCHÍV PPS-08/21	
	MÍSTO STAVBY : ul. Hladnovská, Betonářská, Slezská Ostrava, parcela č. 388/1, 393/1, 393/3, 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/26, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11				
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava				STUPEŇ DPS
NÁZEV AKCE :  Multifunkční dům Muglinov				DATUM 08/23	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY 08/21	
				OBJEKT : SO 05 Vodní prvek	
ČÁST : D.2 - DOKUMENTACE TECH. A TECHN. ZAŘÍZENÍ					
OBSAH :  Liniové schéma - trysky				ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.2.b.	
				Č.V. 04	