

Spisová značka: MUHO 11218/2024 OPM
Číslo jednací: MUHOCJ 77640/2024 OPM

Vyřizuje: MgA. Petr Drábek
Tel.: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Datum: 22.11.2024

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1,

k nadlimitní veřejné zakázce zadávanou v souladu s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení s názvem

SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – NOVÉ ŠATNY, FOTBALOVÉ HRŠTĚ – ROZŠÍŘENÍ PLOCHY UMT

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: MgA. Petr Drábek
Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky: Lenka Pravdová

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: **Sportovní areál U Červených domků, Hodonín – nové šatny, fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT**

Evidenční číslo VZ ve věstníku veřejných zakázek: **Z2024-051057**

Číslo spisu veřejné zakázky: **MUHO 11218/2024 OPM**

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavební práce**

Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): **Otevřené řízení**

Seznam použitých zkratk:

ZD - Zadávací dokumentace

ZZVZ - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení dodavatelé,
v souladu se ZZVZ, Vám podáváme dodatečnou informaci ZD.

1) Dotazy dodavatele ze dne 15.11.2024

Dotaz č. 1

(Rozpočet: Pochozí plochy; p.č.26). Žádáme o bližší specifikaci betonového žlabu.

Dotaz č. 2

(Rozpočet: Výrobky; p.č.96). Mj u dané položky je v metrech. Nemá být kus? Prosíme o opravu.

Dotaz č. 3

(Rozpočet: Nové šatny; p.č.228). Nenašli jsme žádnou bližší specifikaci pro trapézový plech u podhledu. Žádáme o bližší specifikaci (tloušťku plechu, typ, případně příklad, ...).

Dotaz č. 4

(Rozpočet: Fotbalové hřiště – rozšíření plochy UMT; p.č.21). Žádáme o bližší specifikaci krycích desek betonové šachty (velikost, tloušťku, počet kusů, ...).

Dotaz č. 5

(Rozpočet: Výrobky). Je třeba dodržet neprůzvučnost 48 dB u vnějších výplní? Výrobci toto kritérium nevědí dodržet.

Dotaz č. 6

(Rozpočet: Výrobky; p.č.62,63). Žádáme o specifikaci materiálu kačirkové lišty (hliník, nerez?).

Dotaz č. 7

(Rozpočet: ZTI; p.č.52). U této položky je množství 2ks. Nemá být 16ks? Prosíme o úpravu.

Dotaz č. 8

(Rozpočet: Výrobky; p.č.99). Hlavní nápis nad vstupem má být z kartáčované oceli. Je třeba dodržet? Kartáčovaná ocel má násobně vyšší cenu a termín dodávky (měsíce) naproti nerezy nekartáčované.

Dotaz č. 9

Žádáme o doplnění výkresů/specifikace pro betonové retenční nádrže.

Dotaz č. 10

Žádáme o doplnění výkresů/specifikace betonových prvků – vodoměrné šachty a kanalizační šachty.

2) Dodatečná informace č. 1 ZD:

A) K dotazům ze dne 15.11.2024

K dotazu č. 1

- úseky z betonových žlabových tvarovek jsou osazené na úpatí šikmých ploch s vegetační vrstvou, za opěrnými zidkami na jižní straně objektu
- rozměr 200 x 100 x 250 mm (š. x v. x d.)
- zhotovená z vysokopevnostního vibrolisovaného betonu
- mrazuvzdorná
- barva šedá, přírodní

K dotazu č. 2

Ano, „Mj“ u dané položky má být „kus“.

K dotazu č. 3

Fasádní děrovaný trapézový plech:

- výška 30 mm, osová vzdálenost vlny 140 mm
- standard např. Perfora, F.TR 30/140
- barva tmavě šedá
- kotvení na nosný rošt z CD profilů
- pozn.: Přesný typ, barva, směr kladení a dílenské zpracování detailů vč. kotvení budou určeny na základě vzorku předloženého v rámci autorského dozoru.

K dotazu č. 4

Krycí desky:

- průměr 1200 mm, tloušťka 80 mm
- poklop dělený na 2 části se zámkem
- celkem 1 ks (dělený na 2 části)

K dotazu č. 5

Neprůzvučnost lze snížit cca 36 dB.

K dotazu č. 6

Materiál lišty hliník.

K dotazu č. 7

Správné znění položky:

- Stojánková umyvadlová baterie, chrom; 16 ks
- Specifikace je shodná s položkou č.24 v dílu 721.2b „Umyvadlo – Standard“
- Specifikace je zřejmá taktéž z D.1.4.1.03 ZTI – Standard koncových prvků

K dotazu č. 8

Nápis nad vstupem (OS.11) je ve výpisu ostatních výrobků specifikován „jednotlivá písmena řezaná z nerezového plechu tl. 5 mm“, tedy bez zmiňovaného požadavku na kartáčovaný povrch.

K dotazu č. 9

- Specifikace retenčních nádrží jsou zobrazeny ve výkresech:
„183-5b-1_d-1-4-1_zti_01a_zti_kanalizace.pdf“
„183-5b-1_d-1-4-1_zti_01b_kan-pripojka_podelny-profil.pdf“
- RN 1-1:
 - akumulční nádrž prefabrikovaná betonová skládaná
 - vnitřní rozměry: 4,30 x 14,50 x 2,78 m
 - retenční objem: 55,49 m³
 - nátok: dno potrubí 172,99, na odtoku regulační ventil T-kus: 2,60 l/s
 - akumulční objem: 92,90 m³ bude sloužit jako zásoba vody pro další využití (v nádrži bude osazeno 1x čerpadlo pro splachování WC a 1x čerpadlo pro zálivku)
 - 2x revizní vstup do nádrže 600x600 mm, pojízdný D400, v nádrži stupadla
- RN 1-2:
 - retenční nádrž prefabrikovaná betonová
 - vnitřní rozměry: 2,80 x 4,80 x 1,95 m
 - retenční objem: 15,59 m³
 - na odtoku regulační ventil: 0,40 l/s
 - revizní vstup do nádrže 600 x 600 mm, pojízdná D400, v nádrži stupadla

K dotazu č. 10

- specifikace vodoměrné šachty je zobrazena ve výkresu:
„183-5b-1_d-1-4-1_zti_02d_vod-pripojka_kladecke-schema.pdf“
- vodoměrná šachta a armaturní šachta
 - celkové vnitřní rozměry 3,3 x 2,8 x 1,95 m
 - prostory vodoměrné a armaturní šachty odděleny vnitřní dělicí stěnou tl. 0,1 m na výšku celé šachty
 - část vodoměrná šachta:
 - vnitřní rozměry: 2,80 x 1,50 x 1,95 m
 - servisní vstup 0,6 x 0,6 m
 - část armaturní šachta:
 - vnitřní rozměry: 2,80 x 1,50 x 1,95 m
 - servisní vstup 0,6 x 0,6 m

- kanalizační šachty:
 - kanalizační šachta plastová sběrná
 - poklop litinový do roury – dle specifikace v rozpočtu
 - dno KG

B) Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání nabídek

Nové znění dle dodatečné informace č. 1 ZD:

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **12. 12. 2024 v 13:00:00 hodin**

Datum a čas otevírání nabídek:

Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, dne 12. 12. 2024 od 13:00 hodin, a bude provedeno elektronicky. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací ZD.

Dodatečná informace č. 1 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény VZ: <https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

MgA. Petr Drábek
Odbor právní a majetku
Administrace veřejných zakázek