

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)**

zpracována ve smyslu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 62/20013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

**OBEC RÁCOVICE
OKRES TŘEBÍČ, KRAJ VYSOČINA**

SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

**Rácovice č.p. 28
ČOV č.19**

**D.19.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.19.2 SITUACE STAVBY**

**OBJEKT PŘIPOJENÍ:
Rácovice č.p.28
parc.č. st. 27 k.ú. Rácovice**

**STAVEBNÍK:
Obec Rácovice, Rácovice 45, 675 32 Třebelovice**

**VLASTNÍK:
Šťastný Jiří a Šťastná Marcela, Rácovice 28, 675 32 Třebelovice**

Místo, datum:

Znojmo, 20.7.2024

Paré číslo:

1 2 3 4

D.1 Technická zpráva**D.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: Domovní čistírna odpadních vod - dČOV 19

Objekt/číslo evidenční: rodinný dům – Rácovice č.p. 28 [kód obce 511307]

Pozemky dotčené stavbou: parc.č. st. 27 k.ú. Rácovice [kód k.ú. 769479]

Objekt stavby:

- domovní ČOV pro 8 EO, Ø 1500mm / v. 2000mm ... (5 osob)
- nádrž vyčištěné vody Ø 800mm / v. 1800mm
- nová přípojka spl. kanalizace PP DN150 mm / dl.3,5 m z toho ... propojení přítoku na ČOV – 0,5 m na parc.č.st. 27
- ... propojení odtoku z ČOV – 3,0 m na parc.č. st. 27
- nová přípojka NN CYKY 3x1,5 mm² / dl. 9,0 m

D.1.2 Údaje o území

Budova s číslem popisným č.p.28 se nachází na pozemku parc.č.st. 27 v k.ú. Rácovice. Odpadní splaškové vody jsou odváděny stávající kanalizační přípojkou do jímky na vyvážení. Dešťové vody jsou odváděny kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace. Jedná se o stavbu domovní ČOV na pozemku parc.č. st.27 ve vlastnictví majitele objektu.

D.1.3 Stavebně technické řešení

Pro čištění odpadních vod z objektu s počtem bydlících osob 5 je zvolena **domovní ČOV pro 8 EO**. V trase přípojky do stávající jímky je provedeno nové odbočení k navržené domovní ČOV v dl. 0,5 m. Z dČOV jsou vyčištěné OV odváděny potrubím v dl. 1,5 m do nádrže vyčištěných vod, odkud budou dále odvedeny novým potrubím v dl 1,5 m do stávající kanalizační přípojky a touto dále do jednotné kanalizace. Stávající jímka bude odstavena. K propojení je užito potrubí PP DN 150 mm v úhrnné délce 3,5 m.

Údaje o umístění domovní ČOV a místu vypouštění odpadních vod:

Č. ČOV	Č. popisné	Typ ČOV	Nakládání s OV	Parc.č s ČOV	Souřadnice ČOV	Parc.č. výustí	Souřadnice výusti
19	Rácovice 28	8 EO	kanalizace - vodoteč	st.27	X= -667111.04 Y= -1172433.66	729/3	X= -667258.27 Y= -1172406.16

D.1.4 Hydrotechnické výpočty

Množství a jakost vypouštěných odpadních vod a roční bilance znečištění :

Č. p.	EO	Množství vypouštěných OV				BSK ₅		CHSK _{Cr}		NL	
		max. (l/s)	prům. (l/s)	prům. (m ³ /mě)	prům. (m ³ /r)	„p“/„m“ (mg/l)	t/rok	„p“/„m“ (mg/l)	t/rok	„p“/„m“ (mg/l)	t/rok
Rácovice 28	5	0,00833	0,00555	14,5833	175,00	30 / 50	0,00525	110 / 170	0,01925	40 / 60	0,0070

Vypracoval :
Ing. Chromík Luděk


Ing. Luděk CHROMÍK
Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo
Tel.: +420 724 302 667, IČ: 023 15 904
e-mail: ludek.chromik@centrum.cz