



ČESKÁ SPOLEČNOST | NA TRHU OD 1993 | ŠIROKÁ NABÍDKA PRODUKTŮ



Ing. Luděk Chromík
Vodohospodářská a stavební projekce
Dolní česká 358/25
669 02 Znojmo

ve Vyškově 20.6.2023

VĚC: Stanovisko QUANTUM, a.s. Vyškov k projektové dokumentaci

Název stavby: „Rácovice – soustava domovních ČOV“

Místo stavby: k.ú. Rácovice,

Investor: obec Rácovice, Rácovice 45, 675 32 Třebelovice

Čj./zn./č.evid.: 310/JF/2022

Výše uvedenou stavbou bude dotčeno **plynárenské zařízení**. S provedením stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Výše uvedenou stavbou bude dotčen **IPE STL plynovod dn 63 a přípojky dn 25.**
2. **Kanalizační přípojky z DČOV jsou v několika místech v ochranném pásmu plynovodů v obci a přípojek dn 25.**
3. **Křížení a souběh, kabelového vedení, přípojky vody, vodovodu, kanalizace a stavby s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budované šachty, stavby a sloupky oplocení musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN 736005. Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhuťná vrstva písku min. 0,1m.**
4. **Výkop v ochranném pásmu 1m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.**
5. V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho poškození.
6. **Minimálně 5 pracovních dní před zahájením prací požádejte SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. pana Šárku, tel. kancelář 607 593 936, tel.: 602 581 638 E-mail. o přesné vytýčení plynárenských zařízení, po jednotlivých částech stavby.**
7. Úhrada za vytýčení je v hotovosti na místě samém.
8. **Obnažené plynárenské zařízení zajistěte po dobu stavby před poškozením. Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb.**
9. **Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvěte pracovníka QUANTUM, a.s. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu, a to po jednotlivých částech stavby.**
10. Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni

 **QUANTUM, a.s.**
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
IČ: 25307762
DIČ: CZ25307762
Tel.: 517 302 810
quantumas@quantumas.cz

 **Vyškov - Brněnská**
Zákaznické oddělení
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 838
plyn@quantumas.cz
elektrina@quantumas.cz

 **Vyškov - Kostelní**
Zákaznické oddělení
Kostelní 146/3
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 855
plyn@quantumas.cz
elektrina@quantumas.cz

 **QUANTUM Vysočina**
Zákaznické oddělení
Cynilometodějská 593/28
674 01 Třebíč
Tel.: 517 302 856
plyn@quantumas.cz
vysocina@quantumas.cz



 **800 146 975**

 **quantumas.cz**



ČESKÁ SPOLEČNOST | NA TRHU OD 1993 | ŠIROKÁ NABÍDKA PRODUKTŮ





Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s činností v ochranném pásmu plynovodu.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou firmou QUANTUM, a.s. a pro rozsah prací v ní uvedených. Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

S pozdravem,

Ing. Jiří Fischer
Za QUANTUM, a.s.

 **QUANTUM, a.s.**
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
IČ: 25307762
DIČ: CZ25307762
Tel.: 517 302 810
quantumas@quantumas.cz

 **Vyškov - Brněnská**
Zákaznické oddělení
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 838
plyn@quantumas.cz
elektrina@quantumas.cz

 **Vyškov - Kostelní**
Zákaznické oddělení
Kostelní 146/3
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 855
plyn@quantumas.cz
elektrina@quantumas.cz

 **QUANTUM Vysočina**
Zákaznické oddělení
Cynilometodějská 593/28
674 01 Třebíč
Tel.: 517 302 856
plyn@quantumas.cz
vysocina@quantumas.cz



 **800 146 975**

 **quantumas.cz**