


Investor:  
Město Hodonín  
Masarykovo náměstí 53/1  
695 35 Hodonín

Zhotovitel  
PARDOSA – technik, s.r.o.  
Hodonínská 672  
696 03 Dubňany

## SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN - III. PARK SE SPORTOVIŠTI

### **D.2.2-03 KNIHA SVÍTIDEL**


	<b>PARDOSA – technik, s.r.o.</b> stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 <a href="http://www.pardosa.cz">www.pardosa.cz</a>
<b>OBJEDNATEL</b>	<b>Město Hodonín</b> Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
<b>ČÁST</b>	<b>D.2.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (IO III.202)</b>
<b>NÁZEV STAVBY</b>	<b>SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – III. PARK SE SPORTOVIŠTI</b>
<b>MÍSTO</b>	<b>Místo stavby / katastrální území HODONÍN / HODONÍN; 640417</b>
<b>KRAJ</b>	<b>Jihomoravský kraj</b>
<b>STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>projektová dokumentace pro provádění stavby</b>
<b>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b>	<b>Petr Winkler</b>
<b>VYHOTOVIL</b>	<b>Petr Winkler</b> číslo autorizace ČKAIT 1005185
<b>DATUM</b>	<b>06/2024</b>
<b>REVIZE</b>	<b>15.10.2024</b>

**Typ osvětlovacích těles:**

**Stožár VO01 – VO21** stožár kuželový bezpaticový ocelový výšky 5,0 m, celkové výšky 5,8 m, RAL 7016, stožárové pouzdro SP 250/1000, vč. stožárové svorkovnice SV-B6.16.4 1x E27, výložník rovný UD1/60-300 délky 0,3m, RAL 7016, držák vertikální 0°, osvětlovací těleso LED s nastavitelnou intenzitou svítivosti, 1x10W, 1375lm, 2700K, IP66, IK10, Ra70, RAL 7016, rozměry 640 x 300 x 100 mm, např. typ TVO40SQ10N 10W TSX-2N




**barva svítidla: RAL 7016**



**Stožár VO22 – VO24** sadový stožár bezpaticový třístupňový typ SB5 celkové výšky 6,0 m, zinkovaný, plastová manžeta OM133, stožárové pouzdro SP 250/1000, vč. stožárové svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27, výložník rovný UD1/60-300 délky 0,3m, držák vertikální 0°, osvětlovací těleso LED s nastavitelnou intenzitou svítivosti, 1x10W, 1375lm, 2700K, IP66, IK10, Ra70, barva šedá, rozměry 640 x 300 x 100 mm, např. typ TVO40SQ10N 10W TSX-2N



barva svítidla: šedá



Konkrétní typ svítidel musí být odsouhlasen na základě předloženého vzorku architektem a investorem v rámci autorského dozoru.