

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu č. j. MR44/2024.

Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení č. 1 k veřejné zakázce č. j. MR44/2024 s názvem „Bezpečnostní fólie pro objekty ČRo“.

Znění dotazu dodavatele č. 1:

Dobrý den, prosíme o upřesnění, zda bezpečnostní fólie musí mít označení CSX, nebo SCX:

Požadavky na instalaci, certifikáty:

Dodaná (použitá) fólie musí splňovat certifikaci pro bezpečnostní fólii CSX – EN 356 E – P2A.

Dodavatel musí být držitelem:

1. Osvědčení (Státem akreditované laboratoře č. 1139 odolnosti proti proražení podle DIN EN 356 E:P – 2;
2. Osvědčení č.: A – 153 – 1 / 2005 pro instalaci z interiéru na sklo o síle 3 mm a více pro bezpečnostní fólii SCX.

Znění dotazu dodavatele č. 2:

Dobrý den, prosíme o informaci, zda zadavatel je srozuměn s tím a akceptuje, že fólie s odolností P2A (odolnost při pádu zkušebního tělesa z výšky 3000 mm) implicitně zahrnuje i odolnost P1A (výška pádu 1500 mm).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí, že dle přílohy č. 1 - Technické specifikace musí dodaná (použitá) fólie splňovat certifikaci pro bezpečnostní fólii CSX – EN 356 E -P2A, přičemž zde se jedná o certifikaci fólie.

Zároveň musí dodavatel být držitelem osvědčení v rozsahu dle přílohy č. 4 – Technické specifikace a to:

1. Osvědčení (Státem akreditované laboratoře č. 1139 odolnosti proti proražení podle DIN EN 356 E:P – 2;
2. Osvědčení č.: A - 153 - 1 / 2005 pro instalaci z interiéru na sklo o síle 3 mm a více pro bezpečnostní fólii SCX.

Zadavatel tedy požaduje obě označení, přičemž jeden certifikát se vztahuje k bezpečnostní fólii a další jsou osvědčení jejichž držitelem dodavatel musí být.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje, že fólie s odolností P2A (odolnost při pádu zkušebního tělesa z výšky 3000 mm) implicitně zahrnuje i odolnost P1A (výška pádu 1500 mm).

Zadavatel v příloze č. 4 Technická specifikace stanovil: „*Bezpečnostní fólie o síle minimálně 300 mikronů (tloušťka 300 mikronů splňuje pevnostní kategorii P1A a P2A dle normy EN ČSN 356)*“.

Zadavatel v souvislosti se shora uvedeným vysvětlením zadávacích podmínek **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.**

Bc. Marcela Lázničková
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas