

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu č. j. MR44/2024.

Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení č. 2 k veřejné zakázce č. j. MR44/2024 s názvem „Bezpečnostní fólie pro objekty ČRo“.

### **Znění dotazu dodavatele č. 3:**

K veřejné zakázce Český rozhlas, MR44\_2024 - MR44\_2024 - Bezpečnostní fólie pro objekty ČRo uvádím, že díky požadavkům technické specifikace, zejména díky požadavku, že dodavatel musí být držitelem Osvědčení č.: A – 153 – 1 / 2005, jsou porušeny §6 a §36 Zákona 134/2016 Sb. a je předem určen jediný možný vítěz výběrového řízení, tedy držitel tohoto konkrétního Osvědčení.

Číslo toho protokolu (Osvědčení) je unikátní a je spojené s konkrétní zkouškou konkrétního typu fólie a platí pro jednoho jediného a určitého objednatele zkoušky.

Předem je v této veřejné zakázce také vybrán – požadován i konkrétní typ bezpečnostní fólie. Ani označení konkrétní laboratoře by se ve vypsáném výběrovém řízení nemělo objevit.

Soudím, že relevantní požadavek v oblasti technické specifikace by byl, aby výrobek sklo float s aplikovanou fólií na sklo o tloušťce 4 mm (3 mm) plnil třídu EN 356 P2A a dále byl požadován odpovídající CERTIFIKÁT SHODY a případně příslušný protokol o zkoušce. Od libovolné akreditované zkušební laboratoře ...

Mimochodem: Tloušťka fólie 300 mikronů nezaručuje, že výrobek sklo s aplikovanou fólií splní P2A. Navíc samotnou fólii 300 mikrometrů ani nelze podle EN 356 klasifikovat.

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:**

Zadavatel ke shora uvedenému vyjádření dodavatele uvádí že bezpečnostní fólie jejichž dodávka je předmětem shora uvedené veřejné zakázky musí splňovat:

1. Bezpečnostní fólie o síle minimálně 300 mikronů (tloušťka 300 mikronů splňuje pevnostní kategorii P1A a P2A dle normy EN ČSN 356);
2. Bezpečnostní fólie musí mít atest podle EN ČSN 356;
3. Bezpečnostní fólie musí splňovat pevnostní kategorie P1A a P2A.

Přičemž zadavatel akceptuje Osvědčení i s jiným označením, než zadavatel uvádí v příloze č. 4 technické specifikace a to „Osvědčení č.: A – 153 – 1 / 2005 pro instalaci z interiéru na sklo o síle 3 mm a více pro bezpečnostní fólie SCX“, přičemž z osvědčení musí vyplývat splnění shora uvedených požadavku na bezpečnostní fólie.

Zadavatel v souvislosti se shora uvedeným vysvětlením zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den a to do 15. 11. 2024. **Lhůta pro podání nabídek je do 15. 11. 2024 do 10:00 hodin.**

Bc. Marcela Lázničková  
Oddělení veřejných zakázek  
Český rozhlas