



MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE: 20.10.2022

Č.J.: MUBPH 23232/2022

SP. ZN.:

VYŘIZUJE: Bc. Renata Pechová

ODDĚLENÍ:

TEL: +420 573 501 941

MOB: +420 773 048 534

E-MAIL: renata.pechova@mubph.cz

DATUM: 24.10.2022

S-projekt plus, a. s.

Martin Böhm

IČ: 60734485

Třída Tomáše Bati 5267

760 01 Zlín

Vyjádření k existenci technické infrastruktury

Odboru vnitřní správy Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, byla dne 20.10.2022 předložena projektová dokumentace (vč. koordinačního situačního výkresu) pro povolení stavby s názvem „**Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 2. etapa**“, navrhované na pozemcích parc. č. 2879/35, 2915/1, 2915/32, st. 215, st. 210 a 48, všechny v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, spolu s žádostí o vyjádření města k existenci technické infrastruktury v majetku města (veřejné osvětlení, optický kabel a městský rozhlas) v oblasti výše uvedené stavební akce.

Stavebník:

Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Odbor vnitřní správy sděluje, že při realizaci stavby **bude dotčeno zemní kabelové vedení veřejného osvětlení a metropolitní sít – optický kabel**. Při samotné realizaci stavby, zejm. při výkopových pracích je třeba dbát dodržení ochranného pásma zemního kabelového vedení VO a optického kabelu, v místě křížení či souběhu **provádět zemní práce ručně** bez použití stavební mechanizace.

V těsné blízkosti pozemku dotčeného navrhovanou stavbou se nenachází veřejný rozhlas.

otisk úředního razítka

Bc. Renata Pechová, v. r.
referent odboru vnitřní správy
MěÚ Bystřice pod Hostýnem