

STANOVISKO č. 1327/2022

pro stavební řízení

Žadatel:

S-projekt plus a.s.
Martin Böhm
třída Tomáše Bati 5267
76001 Zlín

Investor:

Město Bystřice pod Hostýnem
Zdeněk Pánek
Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem

Název stavby - akce:

Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí - 2.etapa

Místo stavby: Masarykovo nám. 137

Katastr: Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší 2. etapu úpravy ploch na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem. Stavba bude užívána jako veřejné prostranství pro pěší. Budou vybudovány pěší komunikace, osvětlení, upraveny inženýrské sítě, provedeny navazující terénní a sadové úpravy, osazen městský mobiliář, vybudován vodní prvek a prvky drobné architektury (pranýř, pamětní kameny s deskami). Pomník Františka Táborského zůstane zachován. Vodní prvek bude napojen na rozvody vody a NN z objektu základní školy č.p. 134. V objektu bude osazen podružný vodoměr pro měření odběru vody pro vodní prvek. Podružný vodoměr bude osazen a provozován na náklady stavebníka.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 001 Příprava území
SO 101 Úprava zpevněných ploch
SO 301 Kanalizace
SO 401 Rozvody NN
SO 402 Veřejné osvětlení
SO 501 Vodovod
SO 701 Vodní prvek
SO 801 Sadové úpravy
SO 901 Mobiliář

Odvodnění zpevněných ploch bude zajištěno příčným sklonem s odtokem dešťové vody do přilehlé zeleně. V případě přivalového deště bude přebytek vod odváděn do dvou stávajících uličních vpustí. Přepad a odvod technologické vody z vodního prvku požadujeme napojit do potrubí kanalizační stoky beton DN300, nikoli do kanalizační šachty S1, jak je navrženo v projektové dokumentaci. K napojení do kanalizačního zařízení je nutné přizvat zástupce společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Dle § 3 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je napojení s odbočením součástí stoky. Náklady na odbočení hradí vlastník kanalizace dle § 8 odst. 5 výše uvedeného zákona.

U kanalizační přípojky je nutné dodržet následující podmínky:

- budou dodržena ustanovení normy kanalizační přípojky ČSN 75 61 01
- bude dodržena min. a max. sklon kanalizační přípojky (nejmenší dovolený sklon u DN150 je 2%)
- kanalizační přípojka bude provedena na základě žádosti ke zřízení kanalizační přípojky
- žádost o zřízení kanalizační přípojky bude odevzdána na kontaktním místě – zákaznickém centru Kroměříž (tel. 573 517 500, 573 517 501)
- kanalizační napojení na veřejnou kanalizaci ve správě VaK Kroměříž, a.s. mohou provádět pouze oprávnění

zaměstnanci VaK Kroměříž, a.s.

- před zahájením zemních prací na stavbu kanalizační přípojky bude se zástupcem VaK Kroměříž, a.s. upřesněno místo napojení a umístění přípojky
- před záhozem je nutné zajistit geodetické zaměření nově vybudované přípojky dle vnitřního předpisu společnosti VaK Kroměříž, a.s. č. 03/2020 a přizvat zástupce provozovatele ke kontrole
- po vybudování kanalizační přípojky a před jejím uvedením do provozu je nutné uzavřít smlouvu na odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace
- území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit

S navrženým řešením napojení vodovodní a kanalizační přípojky vodního prvku souhlasíme za předpokladu, že obchodní smlouva na dodávku pitné a odvod odpadní vody pro základní školu č.p. 134 i vodní prvek zůstane uzavřena se stávajícím subjektem. V případě, že vodovodní přípojka k vodnímu prvku bude samostatná, bude nová obchodní smlouva uzavřena s vlastníkem vodního prvku.

V místě stavby se nachází vodovodní řad Lt DN80 a kanalizační stoky beton DN300 a DN400, které jsou ve vlastnictví a v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Přiložený situační zakres sítí je pouze orientační. V případě, že nebude možné trasu sítí bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VAK. Upozorňujeme, že v dotčeném území se nacházejí vodovodní a kanalizační přípojky pro přilehlé objekty.

Při realizaci zemních prací požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního řadu a kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. NADZEMNÍ STAVBY, ZAŘÍZENÍ (vodní prvek včetně šachty, sloupy VO, informační panely apod.) A TRVALÝ VZROSTLÝ POROST NESMĚJÍ BÝT UMÍSTĚNY V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby dle výše uvedených podmínek.

Kontakty:

vytyčení sítí - p. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)
mistr kanalizací - p. Nevařil, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375, e-mail: ivo.nevaril@vak-km.cz
mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094, e-mail: radek.sidla@vak-km.cz

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková

Telefon: +420 573 517 227

Datum: 23. 11. 2022

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra

Výrobně technický náměstek

