



POZNÁMKA

VODOVOD BUDE PROVEDEN DLE ČSN 75 5402, ČSN 75 5411 A ČSN 73 6005. POTRUBÍ BUDE ULOŽENO 1,2 - 1,6 m POD TERÉNEM, SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM. PŘED ZAHÁJENÍM MUSÍ BÝT VYTÝČENÍ VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI.

Investor:	BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
-----------	---

Koordinace stavby a profesí				
Koordinace stavby a technologie				
Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:	číslo zakázky:			

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 5267 760 01 Zlín tel: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz	
Ing. arch. M. Vašina	Ing. arch. M. Vašina	Ing. P. Bělohlávek	Ing. J. Kudlák		
stavba: ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH MASARYKOVA NÁMĚŠTÍ - 2. ETAPA BYSTRICE POD HOSTÝNEM objekt: SO 501 VODOVOD profese: D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení obsah: VODOMĚRNÁ SOUSTAVA				HIP Ing. J. Kudlák	
				číslo zakázky	23-6408-167
				stupeň dokumentace	DSP
				datum 1.vydání	10/2023
				měřítka	formát 2 A4
				datum revize:	výtisk číslo:
název dig. souboru:				číslo revize:	
SO501_vs_00.dwg				0	
SO501				D.2	13