

LEGENDA ZNAČENÍ:


- potrubí tlakové PVC—U PN10
— potrubí PVC KG SN4

Název značky	Grafická značka
Ventil	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Hrdlový spoj	
Odpad do kanalizace	

LEGENDA:

- Odstředivé plastové čerpadlo trysek okruhu A s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 1,00kW; Q=17m³/h při 10mvs, 400V
- Odstředivé plastové čerpadlo trysek okruhu B s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 1,00kW; Q=17m³/h při 10mvs, 400V
- Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot,
- Betonová strojovna technologie– není dodávkou technologie
- PP samonosná retenční nádrž, rozměry 1,0x2,3x2,0mm, objem 4,6m³
- PP zachycovač nečistot s nerezovým sítím
- Sestava trysky: nerezová napěňná tryska typu Vřídlo, Ø ústí 32mm, připojení G1"; držák reflektoru, nerezový vertikální kloub G1", mosazné šoupě G1"
- Nerezová nádržka trysky 300x300x370mm, tlakový přívod trysky G1", gravitační odtok DN100, nerezová kabelová průchodka G1", nerezová krycí pochozí mřížka, vč. kotvení

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.
Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant	Vypracoval	Zodpovědný projektant	<div> Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobyli www.lentus.cz; lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417</div>		
Ing. Libor Loveček	Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil			
Investor: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem			Č. zakázky	-	
Název zakázky: <div>Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí- 2. etapa</div>			Datum	09/2022	
			Kraj	Zlínský	
			Stupeň	DPS	
			Formát	Měřítko	Č.paré
			2xA4	-	
Část stavby: SO 701 Vodní prvek- technologie			Číslo výkresu 04		
Obsah výkresu Liniové schéma- trysky					