

Napěťová soustava : TN-C-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : Izolací, kryty a přepážkami

Při poruše : Elektroměrový rozvaděč a řadič SSZ






Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

OBJEDNATEL:		ZHOTOVITEL:			
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		 AFRY		AFRY CZ s.r.o.	
OSTRAVA!!!				MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz	
PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8 729 30 OSTRAVA					
PODZHOTOVITEL:		PK SSZ Obrdlík, s.r.o.		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
				 Ing. LUDĚK OBRDLÍK	
SENTICKÁ 1053/1 641 00 BRNO		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  Ing. DAVID NOVÁK		VYPRACOVAL:  Ing. LUDĚK OBRDLÍK	
		KONTROLOVAL:  Ing. LUDĚK OBRDLÍK			
NÁZEV PROJEKTU:					
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY					
ČÁST:		DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 431 ÚPRAVA SSZ			
PŘÍLOHA:		Napájení SSZ			
KRAJ:		MORAVSKOSLEZSKÝ		ČÁST:	
DATUM:		11/2024		PŘÍLOHA Č.:	
STUPEŇ:		DPS		ČÍSLO PARE:	
MĚŘÍTKO:		-		D.4	
Č. ZAKÁZKY:		2022/0144		4	