

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Statutární město Ostrava, IČ: 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ: 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava (dále společně jen „ Zadavatel “)
Veřejná zakázka:	Veřejná zakázka s názvem „Revitalizace Náměstí Republiky“, ev. č. ve věstníku Z2025-000442 (dále jen „ Zakázka “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ ZZVZ “)
Věc:	Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 3

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.	2
Datum doručení:	15.1.2025
Přesné znění žádosti:	<p><i>soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr</i></p> <p><i>Po nastudování přílohy 2 - Výkazů výměr Vás žádáme o:</i></p> <p><i>a) sjednocení pořadových čísel položek v dílčích výkazech mezi zadáním v souborech ve formátu .xlsx a souborech ve formátu .xml.</i></p> <p><i>Zatímco ve formátu .xlsx je použito číslování v samostatných řadách pro každý SO, u formátu .xlsx jsou pořadová čísla řazena jednou vzestupnou řadou pro celý rozsah, prosíme o opravu</i></p> <p><i>b) doplnění zadání pro část PD2 ve formátu xml</i></p> <p><i>c) doplnění výkazu výměr pro ocenění k dále uvedeným stavebním objektům v souladu a struktuře dle ZD, Přílohy č. 3 – Smlouva o dílo čl. III. , odst. 3.1.</i></p> <p><i>SO 002.6 Demolice – rušení tramvajové koleje</i></p> <p><i>SO 431 – Úprava SSZ</i></p>

	<p>d) <i>Rozdělení společného rozpočtu SO 601, 602.2, 603.3 do samostatných rozpočtů po citoavných SO dle struktury uvedené v ZD, Příloze č. 3 – Smlouva o dílo čl. III., odst. 3.1. V podkladu je uveden kumulovaný rozpočet pro uvedené objekty.</i></p>
<p>Reakce Zadavatele:</p>	<p>a) Zadavatel zveřejňuje upravenou přílohu ZD „Příloha č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění) “ ve formátu .xlsx a .xml – exportované jako uniXML. Dle technické podpory ÚRS CZ mohl být problém chybného zobrazení v exportu do formátu eSoupis XML s tím, že bylo doporučeno používat novější formát uniXML. V případě problému s otevřením souboru formátu uniXML je možné navštívit stránky https://www.unixml.cz/ (registrace je bezplatná), soubor nahrát, výkaz výměr ocenit a vyexportovat.</p> <p>b) Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení poskytuje Přílohu č. 2b ZD - Výkaz výměr k PD 2 (k ocenění) ve formátu .xml.</p> <p>c) SO 002.6 Demolice – rušení tramvajové koleje</p> <p>Stavební objekt „002.6 Demolice – rušení tramvajové koleje“ je součástí výkazu výměr objektů „660.1 Úprava tramvajové trati – tramvajový svršek“ a „660.2 Úprava tramvajové trati – tramvajový spodek a odvodnění“.</p> <p>SO 431 – Úprava SSZ</p> <p>Výkaz výměr stavební objekt „431 – Úprava SSZ“ obsahuje. Položkově je rozdělen do 2 částí „431.1.1“ a „431.1.2“. Dohromady tvoří celek „SO 431 – Úprava SSZ“.</p> <p>d) Rozdělení stavebních objektů je pozůstatek povolovacího procesu. Tyto objekty jsou vzájemně stavebně a technologicky provázané a není možné je rozdělit na jednotlivé části. Dle názoru Zadavatele toto nemá vliv na ocenění jednotlivých položek.</p>
<p>Žádost č.</p>	<p>3</p>
<p>Datum doručení:</p>	<p>15.1.2025</p>
<p>Přesné znění žádosti:</p>	<p>SO 664 Zastřešení zastávek TRAM, dokument TZ</p> <p><i>Příloha PD SO664-TZ+SP+PRILOHY.pdf v adresáři D_Dokumentace_objektu_cast_2/664/ SKČ/ vykazuje po rozzipování trvale chybu zobrazení a není nám znám její obsah.</i></p> <p><i>Prosíme o zaslání čitelného souboru.</i></p>
<p>Reakce Zadavatele:</p>	<p>Zadavatel zveřejňuje dotčený soubor pod názvem „SO664-TZ+SP+PRILOHY_DI_c3.pdf“.</p>
<p>Žádost č.</p>	<p>4</p>

Datum doručení:	15.1.2025												
Přesné znění žádosti:	<p>SO 664 Zastřešení zastávek TRAM, pol. č. 45 / K 2</p> <p><i>V soupisu prací k ocenění je v položce poř. č. 45 - 2 – EL silnoprúd SO 664 uveden odkaz na projektovou dokumentaci bez bližšího vymezení, specifikace a množství pro ocenění položky.</i></p> <table border="1" data-bbox="440 527 1401 596"> <tr> <td>45</td> <td>K</td> <td>2</td> <td>EL silnoprúd SO 664</td> <td>kpl</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VV</td> <td colspan="3">"viz příloha 664 D5.6. 101 a příl. 664 D5.6. 102" 1,00</td> <td>1,000</td> </tr> </table> <p><i>Žádáme Vás o doplnění podrobné specifikace, a tím jednoznačné zadání položky pro ocenění tak, aby se vyloučila nejednoznačná interpretace zadání účastníky výběrového řízení.</i></p>	45	K	2	EL silnoprúd SO 664	kpl	1,000	VV		"viz příloha 664 D5.6. 101 a příl. 664 D5.6. 102" 1,00			1,000
45	K	2	EL silnoprúd SO 664	kpl	1,000								
VV		"viz příloha 664 D5.6. 101 a příl. 664 D5.6. 102" 1,00			1,000								
Reakce Zadavatele:	Zadavatel doplňuje dokumentaci pro „SO 664 – Zastřešení zastávek TRAM“ o výkaz výměr k ocenění ve formátu .pdf a .xlsx pod názvem „664 D.5.6.101 vykaz_vymer_DI_c3“. Zadavatel dále avizuje, že v souvislosti s vypořádáváním dalších obdržených dotazů provádí celkovou revizi dokumentu „Příloha č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění)“, jejíž součástí bude i nyní samostatně zveřejňovaný výkaz výměr k SO 664 – Zastřešení zastávek TRAM. Konsolidovaný výkaz výměr bude uveřejněn v nejbližších dnech.												
Žádost č.	5												
Datum doručení:	15.1.2025												
Přesné znění žádosti:	<p>SO 603.2 - Zastřešení podchodu směr TIETO, pol. č. 6</p> <p><i>V soupisu prací k ocenění není k položce poř. č. 6 – 275321411 – „Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25“ související položka pro betonářskou výztuž.</i></p> <p><i>Prosíme o doplnění související položky pro betonářskou výztuž.</i></p>												
Reakce Zadavatele:	Zadavatel doplnil do upravené Přílohy č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění) položku „č.7 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)“ do „SO 603.2 – Zastřešení podchodu směr TIETO“.												
Žádost č.	6												
Datum doručení:	16.1.2025												
Přesné znění žádosti:	<i>Ve výkazu výměr na listu „05 – Elektroinstalace“ pro objekt SO 601, SO 602.2, SO 603.3 – Podchody je k nacenění elektroinstalace 1 kpl. Projektová dokumentace obsahuje výkaz výměr, ale pouze ve formátu pdf. Žádáme o poskytnutí tohoto výkazu výměr v excelu.</i>												

Reakce Zadavatele:	Zadavatel poskytuje výkaz výměr rovněž ve formátu .xlsx pod názvem „601_602_2_603_3 D.5.6.101 vykaz_vymer_DI_c3“.												
Žádost č.	7												
Datum doručení:	16.1.2025												
Přesné znění žádosti:	<i>V objektu SO 664 – Zastřešení zastávek TRAM je k nacenění položka č. 45 – EL silnoproud SO 664 v množství 1 kpl. Výkaz výměr jsme v dokumentaci nedohledali. Žádáme o doplnění výkazu výměr k této položce.</i>												
Reakce Zadavatele:	Viz reakce Zadavatele na dotaz č. 4 výše.												
Žádost č.	8												
Datum doručení:	16.1.2025												
Přesné znění žádosti:	<i>Objekt SO 905 – Jízdenkové automaty, u položky č.3 pro ocenění dodávky automatů je uvedeno, že dodávku zajistí DPO. Mají uchazeči tuto položku tedy oceňovat?</i>												
Reakce Zadavatele:	Dodavatelé nemají tuto položku naceňovat, respektive položka bude oceněna částkou 0 Kč.												
Žádost č.	9												
Datum doručení:	16.1.2025												
Přesné znění žádosti:	<p><i>SO 001 – Příprava území</i> <i>Ve VV je položka s nulovým množstvím:</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">D 998</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Přesun hmot</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 5</td> <td style="text-align: center;">K</td> <td style="text-align: center;">99823131 1</td> <td>Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m</td> <td style="text-align: center;">t</td> <td style="text-align: center;">0,000</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311</p> <p>Žádáme zadavatele o revizi VV – doplnění množství.</p>	D 998		Přesun hmot				2 5	K	99823131 1	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,000
D 998		Přesun hmot											
2 5	K	99823131 1	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,000								
Reakce Zadavatele:	Vzhledem k tomu, že k žádnému přesunu hmot se zabudováním do stavby v rámci tohoto SO nedochází, byla položka v rámci upravené Přílohy č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění) odstraněna.												
Žádost č.	10												

Datum doručení:	16.1.2025																		
Přesné znění žádosti:	<p>SO 351 - Přeložka vodovodu OVAK Ve VV je položka s nejasným zadáním měrné jednotky:</p> <table border="1"> <tr> <td>53</td> <td>K</td> <td>04320300 3</td> <td>Rozebory celkem</td> <td>...</td> <td>1,000</td> </tr> </table> <p>Žádáme zadavatele o revizi VV – doplnění měrné jednotky.</p>	53	K	04320300 3	Rozebory celkem	...	1,000												
53	K	04320300 3	Rozebory celkem	...	1,000														
Reakce Zadavatele:	Jedná se o duplicitní položku. Položka je zahrnuta v „Příloze č. 2c ZD - Výkaz výměr k PD 3 (k ocenění)“ v rámci VRN v souhrnné položce za celou stavbu „č. 19 K 043203003R“. V rámci upravené Přílohy č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění) byla dotčená položka odstraněna.																		
Žádost č.	11																		
Datum doručení:	16.1.2025																		
Přesné znění žádosti:	<p>SO 601,602.2,603.3 Podchody V části 05 elektroinstalace chybí položkový VV, je zde pouze souhrnná položka:</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">D M</td> <td colspan="2">Práce a dodávky M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>K</td> <td>1</td> <td>Elektroinstalace</td> <td>kpl</td> <td>1,000</td> </tr> </table> <p>Žádáme zadavatele o revizi VV – doplnění podrobného položkového VV.</p>	D M		Práce a dodávky M				1	K	1	Elektroinstalace	kpl	1,000						
D M		Práce a dodávky M																	
1	K	1	Elektroinstalace	kpl	1,000														
Reakce Zadavatele:	Viz reakce Zadavatele na dotaz č. 6 výše.																		
Žádost č.	12																		
Datum doručení:	16.1.2025																		
Přesné znění žádosti:	<p>SO 601,602.2,603.3 Podchody Ve VV částí 02 ZTI, 03 zařízení pro vytápění a 04 VZT je oddíl VRN, ve kterém jsou položky s nejasným zadáním měrné jednotky. Navíc jsou tyto položky duplicitní s položkami v soupise Vedlejší a ostatní náklady pro celou stavbu (příloha-c-2c-vykaz-vymer-k-pd-3-k-oceneni.xlsx):</p> <p>a</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">3 VRN</td> <td colspan="2">Vedlejší rozpočtové náklady</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>012164000</td> <td colspan="2">Vytyčení a zaměření inženýrských sítí</td> <td>...</td> <td>1,000</td> </tr> </table> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000</p> <table border="1"> <tr> <td>K</td> <td>012344000</td> <td colspan="2">Vytyčovací práce</td> <td>...</td> <td>1,000</td> </tr> </table>	3 VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí		...	1,000	K	012344000	Vytyčovací práce		...	1,000
3 VRN		Vedlejší rozpočtové náklady																	
K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí		...	1,000														
K	012344000	Vytyčovací práce		...	1,000														

	<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012344000</p> <table border="1"> <tr> <td>K</td> <td>013244001</td> <td>Dokumentace pro provádění stavby - výrobní dokumentace zhotovitele</td> <td>...</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>013254000</td> <td>Dokumentace skutečného provedení stavby</td> <td>...</td> <td>1,000</td> </tr> </table> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000</p> <table border="1"> <tr> <td>K</td> <td>030001000</td> <td>Zařízení staveniště</td> <td>...</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>043001</td> <td>Zkoušky a revize, vypracování zpráv</td> <td>...</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>049001</td> <td>Zajištění dokladů potřebných pro kolaudaci stavby</td> <td>...</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>092203000</td> <td>Náklady na zaškolení</td> <td>...</td> <td>1,000</td> </tr> </table> <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092203000</p> <p>Žádáme zadavatele o revizi VV – doplnění měrné jednotky a prověření duplicity.</p>	K	013244001	Dokumentace pro provádění stavby - výrobní dokumentace zhotovitele	...	1,000	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	K	043001	Zkoušky a revize, vypracování zpráv	...	1,000	K	049001	Zajištění dokladů potřebných pro kolaudaci stavby	...	1,000	K	092203000	Náklady na zaškolení	...	1,000
K	013244001	Dokumentace pro provádění stavby - výrobní dokumentace zhotovitele	...	1,000																											
K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000																											
K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000																											
K	043001	Zkoušky a revize, vypracování zpráv	...	1,000																											
K	049001	Zajištění dokladů potřebných pro kolaudaci stavby	...	1,000																											
K	092203000	Náklady na zaškolení	...	1,000																											
Reakce Zadavatele:	<p>Jedná se o duplicitní položky, neboť tytéž práce a dodávky jsou zahrnuty v „Příloze č. 2c ZD - Výkaz výměr k PD 3 (k ocenění)“ v rámci VRN v jednotlivých souhrnných položkách za celou stavbu. V rámci upravené Přílohy č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění) byly dotčené položky odstraněny.</p> <p>Zpracovatel PD provedl v této souvislosti kontrolu celého výkazu výměr, při které byly identifikovány a odstraněny další duplicitní položky, a to konkrétně u stavebních objektů 603.2, 664, 801.1, 801.2A, 801.2B, 901.1, 901.2.</p>																														
Žádost č.	13																														
Datum doručení:	16.1.2025																														
Přesné znění žádosti:	<p><i>Výkazy výměr</i></p> <p><i>Soupis prací příloha-c-2a-vykaz-vymer-k-pd-1-k-oceneni ve formátu .xlsx nemá stejný obsah jako formát .xml, zejména v části SO 601,602.2,603.3 – Podchody.</i></p> <p>Žádáme zadavatele o sdělení, který z výše uvedených soupisů je závazný pro zpracování nabídky a poskytnutí obsahově shodných výkazů v obou formátech.</p>																														
Reakce Zadavatele:	Zmiňované nesrovnalosti byly v rámci nově poskytnuté „Přílohy č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění)“ odstraněny. Blíže viz reakce na dotaz č. 2 výše.																														
Žádost č.	14																														
Datum doručení:	16.1.2025																														

Přesné znění žádosti:	<p>SO 905 - Jízdenkové automaty Ve VV je položka:</p> <table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>M</td> <td>RMAT0001</td> <td>jízdenkový automat, dodávku zajistí DPO</td> <td>kus</td> <td>3,000</td> </tr> </table> <p>Máme v této položce uvést cenu 0,-Kč, nebo bude pro potřeby výběrového řízení stanovena pevná cena?</p>	3	M	RMAT0001	jízdenkový automat, dodávku zajistí DPO	kus	3,000
3	M	RMAT0001	jízdenkový automat, dodávku zajistí DPO	kus	3,000		
Reakce Zadavatele:	Pevná cena stanovena nebude. Dodavatelé ocení tuto položku částkou 0 Kč.						
Žádost č.	15						
Datum doručení:	16.1.2025						
Přesné znění žádosti:	<p>Soupis prací obsahuje „SO 109 - Obnova povrchu po realizaci šachet“. Ve smlouvě o dílo není určen investor této části díla.</p> <p>Kdo je objednatelem tohoto stavebního rozpočtu?</p>						
Reakce Zadavatele:	Objednatelem tohoto stavebního objektu je Statutární město Ostrava.						
Žádost č.	16						
Datum doručení:	16.1.2025						
Přesné znění žádosti:	<p>Soupis prací neobsahuje „SO 002.6 Demolice – rušení tramvajové koleje“ který je uveden ve smlouvě o dílo v části pro „Objednatele 1“.</p> <p>Je tento stavební objekt součástí zadávacího řízení?</p>						
Reakce Zadavatele:	<p>Ano, realizace stavebního objektu „002.6 Demolice – rušení tramvajové koleje“ je součástí veřejné zakázky.</p> <p>Stavební objekt „002.6 Demolice – rušení tramvajové koleje“ je součástí výkazu výměr objektů „660.1 Úprava tramvajové trati – tramvajový svršek“ a „660.2 Úprava tramvajové trati – tramvajový spodek a odvodnění“.</p>						

II.

Zadavatel s ohledem na charakter provedených změn a doplnění **prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 11. 2. 2025 do 10:00 hod.**

Přílohy:

- Příloha č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění) - formát .xlsx
- Příloha č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění) - formát .xml (uniXML)
- Příloha č. 2b ZD - Výkaz výměr k PD 2 (k ocenění) - formát .xml

- SO664-TZ+SP+PRILOHY_DI_c3.pdf
- 664 D.5.6.101 vykaz_vymer_DI_c3 – formát .pdf
- 664 D.5.6.101 vykaz_vymer_DI_c3 – formát .xlsx
- 601_602_2_603_3 D.5.6.101 vykaz_vymer_DI_c3 – formát .xlsx

V Ostravě dne 20. 1. 2025

naddat s.r.o.
Mgr. Anna Bojková, jednatelka
zástupce Zadavatele