

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Statutární město Ostrava, IČ: 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ: 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava (dále společně jen „ <b>Zadavatel</b> “)
Veřejná zakázka:	Veřejná zakázka s názvem „Revitalizace Náměstí Republiky“, ev. č. ve věstníku Z2025-000442 (dále jen „ <b>Zakázka</b> “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ <b>ZZVZ</b> “)
Věc:	<b>Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 4</b>

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.	17
Datum doručení:	22.1.2025
Přesné znění žádosti:	<i>V soupise SO 660.1 - Úprava tramvajové trati – tramvajový svršek v položce číslo 25 521321511 Montáž koleje bezстыkové na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c je uvedeno množství 281,114 m. Stejné množství je uvedeno i v položce číslo 26 43765005 kolejnice tv. 49E1 (S49), třídy R260. Může zadavatel uvést v soulad množství položky 25 Montáž koleje bezстыkové na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c a 26 kolejnice tv. 49E1 (S49)?</i>
Reakce Zadavatele:	Zadavatel zveřejňuje upravenou přílohu ZD „Příloha č. 2a ZD – Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění)“. Množství u položky „521321511 Montáž koleje bezстыkové na pražcích dřevěných soustavby S49 rozdělení c“ bylo poděleno dvěma.
Žádost č.	18
Datum doručení:	22.1.2025

Přesné znění žádosti:	<i>PD a výkaz výměr pro SO910 Provizorní tramvajové zastávky neobsahuje položky osazení, nájmu a údržby zastávkových označnicků, případně i jiného městského mobiliáře, např. odpadkových košů. Bude zadavatel tyto položky doplňovat?</i>
Reakce Zadavatele:	Označníky, koše, lavičky, popř. jiný městský mobiliář na provizorních zastávkách zajistí Dopravní podnik Ostrava a.s. Taktéž bude zajišťovat jejich údržbu a výběr odpadků.
Žádost č.	19
Datum doručení:	22.1.2025
Přesné znění žádosti:	<i>PD a výkaz výměr pro SO910 Provizorní tramvajové zastávky neobsahuje položku údržby provizorních zastávek. Má uchazeč tedy předpokládat, že výše uvedenou činnost si zadavatel zajistí jinak než prostřednictvím zhotovitele stavby?</i>
Reakce Zadavatele:	Provizorní zastávky mají z podstaty věci „provizorní“ charakter a Zadavatel nepočítá s jejich údržbou v běžném slova smyslu (tím není dotčena povinnost vybraného dodavatele zajistit po stanovenou dobu jejich funkčnost, provozuschopnost a bezpečnost). Úklid provizorních zastávek bude zajišťovat Dopravní podnik Ostrava a.s.
Žádost č.	20
Datum doručení:	22.1.2025
Přesné znění žádosti:	<i>V soupise SO 660.1 - Úprava tramvajové trati – tramvajový svršek jsou uvedeny položky 56 elektroda OK 92.18 4x350mm a 58 elektroda OK 92.18 4x350mm. Uvedený typ elektrody je pro svařování litiny. Může zadavatel upřesnit, pro co, jsou uvedené položky v soupise prací? Z výpočtů vyplývá, že by měli být pro položku 55 a 57.</i>
Reakce Zadavatele:	V upravené příloze ZD „Příloha č. 2a ZD – Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění)“ byly tyto položky zobecněny. Jedná se o elektrody pro svařování kolejnicové oceli třídy jakosti R260. Původně byl uveden nejbližší podobný typ, který použitý ceník zná.
Žádost č.	21
Datum doručení:	22.1.2025
Přesné znění žádosti:	<i>V soupise SO 660.1 - Úprava tramvajové trati – tramvajový svršek nejsou uvedeny položky týkající se obalení kolejnic patním profilem a bokovnicemi. Může zadavatel upřesnit a doplnit?</i>

Reakce Zadavatele:	V upravené příloze ZD „Příloha č. 2a ZD – Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění)“ byly doplněny položky pro patní profily (pol. č. 523991121R) a bokovnice (pol. č. 928001011R).
Žádost č.	22
Datum doručení:	22.1.2025
Přesné znění žádosti:	<i>Ve vzorových řezech SO 660.1 - Úprava tramvajové trati – tramvajový svršek je uvedena pro zalití spár u kolejnic trvale pružná modifikovaná asfaltová zálivka. Ve výkaze výměr tohoto SO je však uvedena pouze položka č.75 Zálivka PUR podél jedné strany hlavy kolejnice.  Může zadavatel upřesnit a doplnit?</i>
Reakce Zadavatele:	Množství u této položky je uvedeno správně a je počítáno se zatměním spar po obou stranách kolejnic. Materiálově se jedná o nesoulad mezi vzorovými řezy a výkazem výměr. Platí zálivka PUR. Zadavatel zveřejňuje upravenou přílohu ZD „660-1_04_Vz_rezy_DI_c4“ a „660-1_01_TZp_DI_c4“.
Žádost č.	23
Datum doručení:	22.1.2025
Přesné znění žádosti:	<i>V technické zprávě SO 660.1 - Úprava tramvajové trati – tramvajový svršek je uváděna potřeba zamezení vniknutí povrchové vody pod asfaltový kryt. Dle našeho názoru pro maximální zamezení vniku vody pod tramvajový asfaltový kryt chybí v projektové dokumentaci asfaltové zálivky na napojení starých a nových asfaltových krytů tramvajového svršku.  Může zadavatel upřesnit a doplnit?</i>
Reakce Zadavatele:	V upravené příloze ZD „Příloha č. 2a ZD – Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění)“ byla doplněna položka č. 919732211 s poznámkou, že bude čerpáno dle skutečné potřeby – je preferováno provedení bez spáry mezi TT a sousední komunikací.
Žádost č.	24
Datum doručení:	22.1.2025
Přesné znění žádosti:	<i>V objektech SO 601, SO 602.2, SO 603.3 – Podchody jsou navrženy 2 světlíky (položka č.95 a 96 ve výkazu výměr na listu 01 – Stavební část). Půdorys světlíků je zřejmý z výkresu „664_101_PUD.pdf“ u objektu SO 664. Nicméně jsme v dokumentaci nedohledali jejich specifikaci, jako např. požadavky na zasklení, součinitel prostupu tepla, materiálové provedení, barva, spád. Žádáme o poskytnutí specifikace.</i>

Reakce Zadavatele:	Zadavatel zveřejňuje upravenou přílohu „SO_601_604_140_Vypisy_DI_c4“, ze které je patrná specifikace světlíků.
-----------------------	--

## II.

Zadavatel s ohledem na charakter provedených změn a doplnění **neprodluhuje lhůtu k podání nabídek.**

Přílohy:

- Příloha č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění) - formát .xlsx
- Příloha č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění) - formát .xml (uniXML)
- 660-1\_01\_TZp\_DI\_c4
- 660-1\_04\_Vz\_rezy\_DI\_c4
- SO\_601\_604\_140\_Vypisy\_DI\_c4

V Ostravě dne 27. 1. 2025

naddat s.r.o.  
Mgr. Anna Bojková, jednatelka  
zástupce Zadavatele