

Vaše značka: 2024"

Naše značka:23/TDC/2024/Ku

Vyřizuje: Pavlína Kulinská
Tel.: 597 40 2901
E-mail: Pavlina.Kulinska@dpo.cz

Datum: 20.5.2024

platnost vyjádření: 2 roky

AFRY CZ s. r. o.
Ing. Marek Šindelář

Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Vyjádření Dopravní podnik Ostrava a.s. – akce: „revitalizace Náměstí Republiky“ **Žádost o vyjádření k DSP**

S předloženou dokumentací souhlasíme za předpokladu zpracování akceptovaných připomínek v příloženém zápisu a zpracování níže uvedených připomínek do dalšího stupně dokumentace (PDPS) :

C3.1 Koordinační situace

- DPO nesouhlasí s tím, že SO 663 OV nevyžaduje povolení. Tento SO je stavbou dráhy a nemůže být povolen pouze územním rozhodnutím (nutno ověřit na DESU)

SO 660.2 – Úprava tramvajové trati – odvodnění

- Do TZ doplnit ke kolejnicovým odvodňovačům, že budou použity vzorové odvodňovače DPO.

SO 662 Nástupiště

- Všechny použité typy dlažeb na pochůzích plochách budou jednotné tloušťky min 80mm (strojně čištění).
- bezpečnostní signální prvky požadujeme řešit dle normy.

SO 663 EO V

- Tento SO vyžaduje povolení DESÚ

SO 664 Zastřešení tram. nástupiště

- Měření osvětlení po realizaci bude provedeno autorizovanou osobou, nutno zpracovat do dalšího stupně dokumentace.

SO 665 Tramvajový most

- tramvajový most musí mít normální zatížitelnost 96t a 12 tun na jednu jednoduchou nápravu, výhradní zatíženost se neuvádí.
- Do TZ prosíme zpracovat podmínky DPO, že v novém stavu budou přístupné všechny ložiska pro provádění kontroly v rozsahu dle ČSN 736221.

SO 666 Přístupný chodník

- DPO doporučuje propojit slepecké vodící linie přístřešků a chodníků.
- Zámková dlažby musí mít tl. 80mm.
- Dělicí zábradlí bude dle jednotného vzoru MAFOVA dle standartu DPO.
- Nutno ochránit zábradlí mostu DPO a jeho stříkanou PUR izolaci na mostovce v době prací.

Úsek dopravní požaduje:

- Budou doloženy rozhledové poměry na budovaném úrovňovém přechodu přes tramvajovou trať v těsné blízkosti tramvajových zastávek tak, aby byl prokázán soulad s příslušnými ČSN.

Přílohy: PŘIPOMÍNKY KONCEPT DSP – zaslané do 22.4.2024

S přátelským pozdravem

Ing. Martin Chovanec
Digitálně podepsal
Ing. Martin Chovanec
Datum: 2024.05.30
09:23:34 +02'00'

Ing. Martin Chovanec
technický ředitel



Datová schránka: ay4ur5q, AFRY CZ s.r.o.
Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Revitalizace Náměstí Republiky
ID zprávy: 1365632034
Typ zprávy: Přijatá PDZ
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 30. 5. 2024 v 10:32:55

Odesílatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, CZ
ID schránky: f7mdrpg
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: Nezádáno
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

23_AFRY_Revitalizace Náměstí Republiky_DSP.pdf (637,21 kB)
KD_18_2024_05_07_2022_0144_Revitalizace_Namesti_Republiky_pri pominky_koncept_DSP.pdf (1,37 MB)

Události zprávy:

30. 5. 2024 v 10:01:19 EV0: Datová zpráva byla podána.
30. 5. 2024 v 10:01:19 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
30. 5. 2024 v 10:32:55 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.

