



AFRY CZ s.r.o.
Hrušovská 2678/20
702 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
10.04.2024

NAŠE ZNAČKA
48/2024/Mar

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Maroszczyková
592 112 286

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava
10.04.2024

Stanovisko společnosti Telco Pro Services, a. s. k dokumentaci pro vydání stavebního povolení/stavebního záměru na stavbu

„Revitalizace Náměstí Republiky“

v katastrálním území Moravská Ostrava v okolí tramvajové zastávky Náměstí Republiky a křižovatky ulic 28. října x Vítkovická x Senovážná

Stavebník: statutární město Ostrava

Předložené podklady: dokumentace pro vydání stavebního povolení/stavebního záměru

Dle předložených podkladů se v zájmovém území stavby nachází komunikační vedení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s. Jedná se o zemní optický kabel, jehož trasa je zřejmá ze *Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. č. 0201620493 ze dne 07.09.2023*. Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem (0,5 m po stranách krajního vedení) podle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a technickými normami.

V ochranném pásmu komunikačního vedení nesmí být, dle výše uvedeného Zákona, prováděny činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a plynulost provozu komunikačního vedení a rovněž musí být zajištěn neomezený přístup pro správu sítě.

Protože se ve vymezeném zájmovém území nachází komunikační vedení, je potřeba si před zahájením prací vyžádat **Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení**. Tento souhlas bude vydán při fyzickém vytyčení komunikačního vedení v místě stavby na základě poskytnutého *Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.*

Během stavby musí být dodrženy obecně závazné právní normy, platné technické normy a **Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**, které jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Pod pozemními komunikacemi, chodníky a parkovacími místy, v místech dotčení nebo přiblížení do vzdálenosti menší než 0,5 m, musí být komunikační vedení v dostatečném rozsahu odkopáno a uloženo do dělené chráničky s přesahem 1 m, která bude zajištěna obetonováním proti pojezdu a poškození.

Zemní práce v ochranném pásmu komunikačního vedení musí být prováděny ručně!

Při souběhu a křížení s podzemními sítěmi musí být dodržovány min. svislé a vodorovné odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

Před zakrytím obnaženého komunikačního vedení je povinností stavebníka vyzvat odpovědného pracovníka společnosti Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a je-li v původní poloze. O souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.

Telco Pro Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 841 842 843, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.telcoproservices.cz | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278 | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Společnost Telco Pro Services, a. s. souhlasí s vydáním stavebního povolení/stavebního záměru a s realizací stavby za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok od data vydání.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(26)

Ing. Hana Maroszczyková
Technik poskytování sítí senior

Příloha

Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.