

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Statutární město Ostrava, IČ: 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ: 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava (dále společně jen „Zadavatel“)
Veřejná zakázka:	Veřejná zakázka s názvem „Revitalizace Náměstí Republiky“, ev. č. ve věstníku Z2025-000442 (dále jen „Zakázka“)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Věc:	Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 8

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.	65
Datum doručení:	31.1.2025
Přesné znění žádosti:	SO 660.1 - Úprava tramvajové trati - tramvajový svršek <i>Součástí soupisu prací k ocenění je položka poř. č. 17/ 43765110R – Odkup demontovaného ocelového materiálu (kolejnice a upevňovadla).</i> <i>Obracíme se na Vás s dotazem, zda má být položka oceněna kladnou či zápornou hodnotou nabídkové ceny - tedy žádáme o vysvětlení, kdo ponese vzniklý náklad a současně kdo bude plátcem uvedené částky.</i> <i>Dotaz vznášíme pro vyloučení nejednoznačné interpretace zadání účastníky výběrového řízení, ale také vzhledem k podstatné předpokládané výši uvedeného dílčího nákladu i jeho vlivu na celkovou nabídkovou cenu.</i>
Reakce Zadavatele:	Dodavatelé tuto položku naceňují zápornou hodnotou. Dodavatel materiál odkoupí od objednatele Dopravní podnik Ostrava a.s. a následně s ním naloží dle svého uvážení (v souladu s platnými právními předpisy).
Žádost č.	66

Datum doručení:	31.1.2025
Přesné znění žádosti:	<i>Zadavatelem postoupená dokumentace – výkaz výměr – SO 103 Opěrné zdi na ul. 28. října, zcela chybí položka na M+D lešení pro realizaci kotvících trnů, výztuže stříkaného betonu a sjednocující stěrky. Stávající zeď směr centrum je přitom výšky až 4,85 m, stávající zeď směr Poruba výšky 4,91 m, stávající zeď na rampě směr Poruba výšky 4,78 m.</i> Žádáme zadavatele o prověření, případně o doplnění položek montáže a demontáže lešení.
Reakce Zadavatele:	Zadavatel sděluje, že dodávka a montáž potřebné podpůrné konstrukce v podobě lešení je zahrnuta v rámci specifikace položky č.13, kde je mimo jiné uvedeno: podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení. Dodavatel proto musí při ocenění této položky s danou konstrukcí počítat.
Žádost č.	67
Datum doručení:	31.1.2025
Přesné znění žádosti:	<i>SO 903 Informační a orientační systém – v technické zprávě je uvedeno, že orientační systém je navržen v souladu s manuálem DPO „Jednotný informační systém na přístupních uzlech v Ostravě a MSK“.</i> <i>Tento manuál jsme v dokumentaci nedohledali, žádáme o poskytnutí.</i>
Reakce Zadavatele:	Zadavatel nepovažuje zveřejnění manuálu za nezbytné pro zpracování nabídky, neboť se jedná pouze o grafický manuál, dle kterého byly v PD navrženy jednotlivé piktogramy a velikosti panelů. Specifikace položek ve výkazu výměr je dostatečná. Přesná specifikace jednotlivých tabulí informačního systému je na výkresu Dokumentace objektů SO 903 – Situace orientačního a informačního systému část D.5 příloha č. 101.
Žádost č.	68
Datum doručení:	31.1.2025
Přesné znění žádosti:	<i>SO 664 Zastřešení zastávky MHD TRAM – z výkresů nejsou zřejmé výšky ŽB prefabrikovaných zídek (položka č.20 a 21 ve výkazu výměr). Žádáme o doplnění výkresů, ze kterých budou výšky jednotlivých zídek zřetelné. Dále se domníváme, že je chybná výměra v položce č.21, kdy pro část 05 je počítáno s délkou 34 m, ale mělo by se jednat o 64 m (32 ks x 2 m)</i>
Reakce	Rozměry prefabrikovaných zídek jsou patrné z přílohy 664_006_PREFA. Zadavatel zveřejňuje upravenou přílohu č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění), kde je

Zadavatele:	množství u položky č. 21 upraveno.
-------------	------------------------------------

II.

Zadavatel informuje dodavatele, že nad rámec výše uvedené úpravy přílohy č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění), byly v této příloze odstraněny následující položky, které nejsou součástí předmětu plnění Zakázky, ale budou samostatnou investiční akcí budoucího správce OVANET a.s.:

SO 462:

- 220182103 - Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na skládce se 24 vlákny
- 742124009 - Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky
- 34121345 - kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/FTP) kategorie 6a
- 220182034 - Zafukování optického kabelu do trubky nebo mikrotrubičky HDPE
- 34123033 - kabel datový optický OS zafukovací MICRO 24 vláken 9/125 plášť HDPE
- 220182303 - Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči v optickém rozvaděči pro 24 vláken
- 742330101 - Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu

SO 466:

- 742124009 - Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky
- 34121345 - kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/FTP) kategorie 6a
- 742330101 - Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu

SO 601, 602.2, 603.3 – část 06 Slaboproud:

- 220182034 - Zafukování optického kabelu do trubky nebo mikrotrubičky HDPE
- 34123033 - kabel datový optický OS zafukovací MICRO 24 vláken 9/125 plášť HDPE
- 220182103 - Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na skládce se 24 vlákny
- 220182303 - Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči v optickém rozvaděči pro 24 vláken
- 742124009 - Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky
- 34121345 - kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/FTP) kategorie 6a

III.

Zadavatel s ohledem na charakter provedených změn a doplnění **neprodlužuje lhůtu k podání nabídek.**

Přílohy:

- Příloha č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění) - formát .xlsx
- Příloha č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění) - formát .xml (uniXML)

V Ostravě dne 5. 2. 2025

naddat s.r.o.
Mgr. Anna Bojková, jednatelka
zástupce Zadavatele