

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Statutární město Ostrava, IČ: 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ: 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava (dále společně jen „Zadavatel“)
Veřejná zakázka:	Veřejná zakázka s názvem „Revitalizace Náměstí Republiky“, ev. č. ve věstníku Z2025-000442 (dále jen „Zakázka“)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Věc:	Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 10

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.	72						
Datum doručení:	6.2.2025						
Přesné znění žádosti:	<p>SO 603.2-zastřešení podchodu TIETO</p> <table border="1"> <tr> <td>22</td> <td>M</td> <td>15484313</td> <td>plech trapézový s protikondenzační úpravou</td> <td>m2</td> <td>309,703</td> </tr> </table> <p>V předaných podkladech není nikde uvedený typ trapézového plechu. Tímto Vás žádáme o doplnění specifikace trapézové plechu.</p>	22	M	15484313	plech trapézový s protikondenzační úpravou	m2	309,703
22	M	15484313	plech trapézový s protikondenzační úpravou	m2	309,703		
Reakce Zadavatele:	<p>Trapézový plech nebude použit. Konstrukce střešní krytiny bude shodná s SO 664, tedy ze sendvičového střešního panelu s hydroizolační folií. Zadavatel zveřejňuje upravenou přílohu č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění).</p> <p>V rámci SO 603.2 došlo k odstranění položek č. 15484313 a 767391207, současně byly doplněny položky č. 444151111, 553247111, 712363356, 712363358, 712363413, 28322012, 712391171, 69311068.</p>						
Žádost č.	73						

Datum doručení:	6.2.2025																								
Přesné znění žádosti:	<p>SO 664 - Zastřešení zastávek TRAM Ve VV je položka</p> <table border="1"> <tr> <td>27</td> <td>K</td> <td>601</td> <td>Oprava a sanace stávajících zídek</td> <td>m2</td> <td>357,900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VV</td> <td></td> <td>$1*(2*28,285+2,94+13,13+14+3,25)*2$</td> <td></td> <td>179,780</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VV</td> <td></td> <td>$1*(2*28,575+2,67+2*13,14+2,96)*2$</td> <td></td> <td>178,120</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VV</td> <td></td> <td>Součet</td> <td></td> <td>357,900</td> </tr> </table> <p>V PD je uvedeno, že: „ Po odstranění konstrukcí stávajících přístřešků budou stávající zídky očištěny, ubourány dle stavu konstrukce a dobetonovány a reprofilovány. Ve výkazu výměr ani v PD není uveden rozsah jednotlivých činností. Prosím tedy o sdělení alespoň předpokládaného rozsahu jednotlivých prací za účelem pokud možno co nejpřesnější kalkulace a sjednocení nabízeného řešení všech uchazečů VŘ.</p>	27	K	601	Oprava a sanace stávajících zídek	m2	357,900		VV		$1*(2*28,285+2,94+13,13+14+3,25)*2$		179,780		VV		$1*(2*28,575+2,67+2*13,14+2,96)*2$		178,120		VV		Součet		357,900
27	K	601	Oprava a sanace stávajících zídek	m2	357,900																				
	VV		$1*(2*28,285+2,94+13,13+14+3,25)*2$		179,780																				
	VV		$1*(2*28,575+2,67+2*13,14+2,96)*2$		178,120																				
	VV		Součet		357,900																				
Reakce Zadavatele:	<p>Rozměry předmětných zídek jsou součástí výkazu výměr s tím, že dodavatelé musí v rámci nacenění dané položky počítat s tím, že zídky budou plně sanovány v celém svém rozsahu. Zadavatel konstatuje, že v rámci sanačních prací není bohužel možno předem přesně specifikovat míru jednotlivých činností (čištění, ubourávání, dobetonování, reprofilace).</p>																								
Žádost č.	74																								
Datum doručení:	6.2.2025																								
Přesné znění žádosti:	<p>SO 901.1 a SO 901.2 Zastávkové přístřešky – položky č.16 D+M skleněné zastřešení – kompletní provedení, z dokumentace není zřejmé, z jakého skla je zastřešení navrženo. Žádáme o specifikaci složení skla, jestli má být kalené/vrstvené, požadavky na tloušťku, zbarvení...</p>																								
Reakce Zadavatele:	<p>Požaduje se použití bezpečnostního lepeného skla VSG čiré barvy, 8,4mm - 2x sklo 4 mm + PVB 0,4 mm viz přílohy SO_901_1_201_PUD_POH a SO_901_2_201_PUD_POH.</p>																								
Žádost č.	75																								
Datum doručení:	6.2.2025																								
Přesné znění žádosti:	<p>U SO 665.1 pol. č. 423901123R a č. 423905211 prosíme o doplnění postupu zvedání mostů. Bude zvedání probíhat postupně nebo zároveň? Lze zvedat z úložných prahů nebo bude potřeba použít věže? Prosíme o doplnění více informací.</p>																								

Reakce Zadavatele:	Zvedání konstrukce není možné z úložných prahů. Pro zvedání je předpokládáno zhotovení podpěrných věží, na kterých budou osazeny zvedací lisy s roznášecími nosníky. Zdvih bude probíhat na celé konstrukci. Zvedání postupně je nepřípustné z důvodu zmonolitnění konstrukce mezi nosníky.
-----------------------	---

II.

Zadavatel s ohledem na charakter provedených změn a doplnění **neprodluhuje lhůtu k podání nabídek.**

Přílohy:

- Příloha č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění) - formát .xlsx
- Příloha č. 2a ZD - Výkaz výměr k PD 1 (k ocenění) - formát .xml (uniXML)

V Ostravě dne 11. 2. 2025

naddat s.r.o.
Mgr. Anna Bojková, jednatelka
zástupce Zadavatele