



LEGENDA TECHNOLOGIE
OCHLAZOVACÍ BAZÉN - OKRUH D

POZ.	NÁZEV	KS		Pi(kW)	CELKEM Pi(kW)	POZNÁMKA
D.1	PÍSKOVÝ FILTR □800mm; praní vodou	1	-	-	-	Q= 15m³/h; 30m³/h/m²
D.2	OBĚHOVÉ ČERPADLO FILTRACE	1	400	0,75	0,75	Q= 15m³/h H=12m
D.4	AUTOMATICKÉ MĚŘÍČÍ A DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ pH + Cl	1	230	0,10	0,10	
D.7a	DÁVKOVACÍ ČERPADLO flokulantu	1	230	0,10	0,10	
D.7b	AUTOMATICKÉ MĚŘÍČÍ A DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ pH	1	230	0,10	0,10	
D.9	ELEKTROVENTIL MĚŘENÉ VODY	1	230	0,10	0,10	
D.10	POSILOVÉ ČERPADLO CHLORACE	1	230	0,55	0,55	stávající
D.11	ELEKTROVENTIL CHLORACE	1	230	0,10	0,10	
D.12a,b	POSILOVÉ ČERPADLO CHLAZENÍ	2	230	0,18	0,36	Q= 6,8m³/h H=4m
D.13	TECHNOLOGIE CHLAZENÍ	1	400	4,50	4,50	dodávka technologie
D.13a,b	VÝMĚNÍK TEPLA	2	-	-	-	dodávka technologie (součást D.13)
D.14	STŘEDOTLAKÁ UV LAMPA	1	230	1,00	1,00	stávající
D.16	PRŮTOKOMĚR	1	230	0,10	0,10	
D.17	VODOMĚR NA DOPOUŠTĚNÉ VODĚ	1	-	-	-	stávající
D.18	ELEKTROVENTIL NA DOPOUŠTĚNÉ VODĚ	1	230	0,10	0,10	stávající
	CELKEM Pi(W)				7,86	

±0 ≙ 207,72 m n.m.

VYPRACOVAL ING. T. SVOBODA		ODP.PROJ.PROFESE ING. T. SVOBODA		KONTROLOVAL F. ORSAVA		HL.INŽ.PROJEKTU ING. P. TUTSCH		<div>CENTROPROJEKT GROUP a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 01 ZLÍN</div> <div> CENTROPROJEKT</div>			
MÍSTO STAVBY: CPA DELFÍN, SLOVÁCKÉ NÁM.2377, 688 01 UHERSKÝ BROD								<div>FORMÁT</div> <div>DATUM</div> <div>STUPEŇ</div> <div>MĚŘÍTKO</div> <div>ZAK.ČÍSLO: CPA-05-24</div> <div><div>ARCHIVNÍ KÓD</div><div>PROF.</div><div>Č.VÝKRESU</div><div>DOD.</div></div>			
STAVEBNÍK: CPA DELFÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SLOVÁCKÉ NÁM.2377, 688 01 UHERSKÝ BROD											
CPA DELFÍN - AQUAPARK ROZŠÍŘENÍ WELLNESS											
PS 001 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE											
ROZMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE											