


- 1x TOPNÝ KABEL 30 W/bm ... 1.5 kW (cca 50 bm)
- 2x TOPNÝ KABEL 30 W/bm ... 3.0 kW (cca 95 bm)
- 2x PODLAHOVÝ A VLHKOSTNÍ SNÍMAČ TEPLoty ZABUDOVANÝ V PODLAZE
- 2x NAPOJENÍ SNÍMAČE NA ŘÍDÍCI JEDNOTKU PROPOJOVACÍM KABELEM (26 bm) V CHRÁNIČCE
- 3x NAPOJENÍ TOPNÉHO KABELU SILOVÝM NAPÁJENÍM (21 bm) V CHRÁNIČCE
- 1x ŘÍDÍCI JEDNOTKA VYTÁPĚNÍ
- 3x STYKAČ A PROUD.CHRÁNIČ V ROZVODNICI WP PRO SEPnutí OKRUHU VYTÁPĚNÍ, SPOLEČNÉ OVLÁDÁNÍ IMPULSEM ŘÍDÍCI JEDNOTKY
- 3x NAPOJOVACÍ KRABICE VOLNÉHO KONCE TOP.KABELU



±0.000 = PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU (207.72 m n.m. Bpv)				<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>STEFÁNKOVA 167, ZLÍN ☎ +420576011459</div></div>		
VYPRACOVAL ING.P.TUTSCH	ODP.PROJ.PROFESE ING.P.TUTSCH	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P.TUTSCH	ARCHITEKT ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>PROST</div><div>2000</div></div><div>PROST 2000 ZLÍN TR.T.BATI 1547, ZLÍN TEL.: 602 716 121 E-mail: tutsch@prost2000.cz</div></div>		
MÍSTO STAVBY:	CPA DELFÍN, SLOVÁCKÉ NÁM.2377, 688 01 UHERSKÝ BROD			AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ		
INVESTOR:	CPA DELFÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SLOVÁCKÉ NÁM.2377, 688 01 UHERSKÝ BROD			FORMÁT	2A4	
AKCE:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			DATUM	10.2024	
<div>CPA DELFÍN - AQUAPARK ROZŠÍŘENÍ WELLNESS</div>				STUPEŇ	DPS	
				MĚŘITKO	1:50	
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	CPA-05-24	
OBJEKT:	SO 01 ROZŠÍŘENÍ WELLNESS			ARCH.Č.	PROFESE	Č.VÝKRESU
PROFESNÍ DÍL:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			D.1.1	214	
VÝKRES:	SCHÉMA TEMPERACE VENKOVNÍ DLAŽBY					