



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Uherské Hradiště
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPZ-111651-1/ČJ-2017-151106

Uherské Hradiště
6. listopadu 2017
Počet stran: 2Zdeněk Vladyka
Na Honech I, 5540
760 05 Zlín**Rekonstrukce ulice Jana Švermy v Uherském Brodě - vyjádření**

Dopravní inspektorát Policie ČR Uherské Hradiště obdržel dne 23. 10. 2017 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavební akce „Rekonstrukce ulice Jana Švermy, Uherský Brod“.

Jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám v souladu s ustanovením § 10 a § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené stavbě následující závazné písemné stanovisko.

K předložené projektové dokumentaci sdělujeme, že k rekonstrukci místní komunikace v ulici Jana Švermy v Uherském Brodě nemáme námitek a souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pouze za předpokladu respektování následujících podmínek.

- Poloměry oblouku v místě napojení budou vyhovovat největšímu (nejdelšímu) směrodatnému vozidlu (např. vozidlu svozu komunálního odpadu).
- V celém úseku rekonstruované místní komunikace ulice Jana Švermy bude konstantní šířka.
- Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad poježděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40%) bude opatřen varovným pásem.
- Přirozená vodící linie podél chodníku bude v místech, kde není tvořena přirozenou součástí prostředí, zajištěna zvednutou obrubou min. výšky 60 mm.
- Výška chodníku bude konstantní v celém rekonstruovaném úseku (stejná výšková úroveň – linie).
- V místě pevných překážek podél parkovacího pruhu bude tento rozšířen o příslušný (boční) bezpečnostní odstup dle ČSN 73 6056.
- Ve směrovém oblouku parkovacího pruhu je nutné počítat s mírným vychýlením parkujícího vozidla do vozovky přilehlého jízdního pruhu. Šířka bude upravena tak, aby parkující vozidla nezasahovala do jízdní dráhy vozidla.

Velehradská třída 1217
686 01 Uherské HradištěTel.: 974 678 111
Fax: 974 678 928
Email: uh.di.podatelna@pcr.cz
ID DS: w6thp3w

- Bezbariérové úpravy včetně varovného pásu budou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhrazené stání parkovacího místa bude tvořeno zpevněnou plochou s požadovanými konstrukčními vrstvami dle příslušné ČSN.
- Podélný a příčný sklon vyhrazeného stání bude odpovídat vyhlášce o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (podélný sklon nejvýše 2,0 % a příčný sklon 2,5 %).
- Podél vyhrazeného stání se nesmí nacházet žádná trvalá překážka vyšší jak 0,70 m, která by bránila ve výhledu řidiče při vyjíždění vozidla z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Současně v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme následující závazné písemné stanovisko.

K předloženému návrhu dopravního značení nemáme námitek a souhlasíme se zvláštním užíváním pozemní komunikace pouze za předpokladu respektování následujících podmínek.

- Vzhledem k šířce místní komunikace v ulici Jana Švermy budou dopravní značky B 28 včetně dodatkových tabulek odstraněny.
- Stávající dopravní značka IP 4b bude posunuta na začátek jednosměrné místní komunikace.
- Taktéž dopravní značka B 2 bude posunuta na začátek předmětné místní komunikace (ul. Jana Švermy).
- V ul. Svatopluka Čecha bude před křižovatkou s ul. Jana Švermy doplněna dopravní značka B 24b.
- Vyhrazené stání pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou bude vyznačeno svislou dopravní značkou IP 12 (včetně symbolu O 1), která bude doplněna vodorovným dopravním značením V 10f.
- Parkovací pruh bude od jízdního pruhu oddělen příslušným vodorovným dopravním značením v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. (dopr. zn. V 10d).
- Šikmé parkovací stání na parkovišti bude vyznačeno dopravní značkou V 10c.
- Dopravní značení v základní velikosti v retroreflexní úpravě bude umístěno a provedeno dle platných norem a předpisů (vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 - 1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, technických podmínek TP 65, TP 133 ...).

por. Ing. Milan Bania
komisař

npor. Mgr. Robert Rampáček
vedoucí oddělení

