

EL

Váš dopis zn.: MUUB/14561/2022/ORM
Ze dne: 2022-02-07
Číslo jednací: 252/2022/TSUB
Číslo evidenční: 268/2022

Vyřizuje: Petr Podolan
Telefon: 572 805 404
E-mail: petr.podolan@tsub.cz

Datum: 2022-02-16

Město Uherský Brod
Odbor rozvoje města
Oddělení investic
Libor Obadal
688 01 Uherský Brod

STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

TSUB, příspěvková organizace (Technické služby Uherský Brod) vykonávající správu veřejného osvětlení, místních a veřejně přístupných účelových komunikací, veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť a mobiliáře v majetku města Uherský Brod **souhlasí** s vydáním rozhodnutí pro stavbu " **Rekonstrukce ulice Jana Švermy, Uherský Brod** " za dodržení následujících podmínek:

Stavbou jsou dotčeny komunikace, kabelové rozvody a zařízení veřejného osvětlení (viz příloha č. 1) ve vlastnictví města Uherský Brod. Proto požadujeme dodržet níže uvedené podmínky:

1. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o kompletní rekonstrukci komunikace, vč. podkladních vrstev a dále pak o nové vytvoření parkovacích míst, byly podmínky již definovány při osobní schůzce na místě samém a jsou zapracovány v projektové dokumentaci. Vzhledem k rozsahu prací, tj. kompletní rekonstrukci ul. Jana Švermy již nebudou v rámci komunikací stanoveny žádné další podmínky, vyjma bodů uvedených níže.
2. V předmětném prostoru se nachází zařízení VO. Investor zajistí před zahájením prací na své vlastní náklady přesné vytyčení trasy kabelů veřejného osvětlení u správce VO (dále jen VO) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě že nebude možné trasu kabelu určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů správce veřejného osvětlení. Ručně kopané sondy budou také provedeny při možném křížení nové přípojky s kabelem veřejného osvětlení.
3. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů správce VO.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu (dále jen OP) kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s největší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
6. Přizvání správce VO ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
7. Uhradit veškeré náklady na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
8. Neporušení stability sloupů VO.

9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození zařízení VO správci VO. Nenahlášení poškození bude posuzováno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení.
10. Vlastní zahájení prací bude min. 5 pracovních dnů předem oznámeno správci MK (petr.podolan@tsub.cz, mob. 736624065, tel. 572805404) a současně správci VO (rudolf.jedounek@tsub.cz, mob. 731511266, tel. 572805405).
11. Před zásypem výkopu bude přizván zástupce vlastníka pozemku k ověření správné hloubky uložení inženýrské sítě.
12. Po ukončení realizace budou komunikace a veřejné osvětlení předány osobně správci MK a VO.
13. Záruční doba na provedené práce bude 60 měsíců.

Toto vyjádření má platnost 36 měsíců tj. do 28.02.2025.

Stanovisko nahrazuje původní vyjádření k existenci inženýrských sítí ze dne 02.11.2017 pod č.j. 1552/2017/TSUB.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace.

S pozdravem

Ing. Bohumír Gottfried

ředitel

TSUB, příspěvková organizace
Větrná 2037/688 01 Uherský Brod
E: info@tsub.cz T: +420 572 805 400
IČ: 05583926


-2-



Přílohy:

č. 1 - Informativní zakreslení VO

Příloha č. 1
Informativní zakreslení VO



● Sloup VO

— kabelové vedení VO (nezaměřené)

TSUB, příspěvková organizace
Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod
E: info@tsub.cz T: +420 572 805 400
IČ: 05583926



-2-

TECHNICKÉ
SLUŽBY
Uherský Brod

