



### POSTUP PRACÍ:

- ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ - BITUMENOVÉ ŠABLONY VČETNĚ KOTVICÍCH VRUTŮ, PODSTŘEŠNÍ FOLIE A LAŽOVÁNÍ  
DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - OKAPY, ŽLABY, BOČNÍ LIŠTY A LEMOVÁNÍ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU
- PRVKY KROVU (STŘEŠNÍ KROKVE, POZEDNICE) V PRUHU cca 2000 MM OD ZÁPADNÍ STĚNY BUDOU OČIŠTĚNY OD NÁNOSŮ MALTY, VŠECHNY KROKVE  
A POZEDNICE S VAZNICEMI BUDOU ZNOVU OŠETŘENY 2 x NÁTÉREM PROTI DŘEVOKAZNĚMU HMYZU. POŠKOZENÉ PRVKY ZATĚKÁNÍM A HNILOBOU BUDOU  
ODSTRANĚNY A NAHRAZENY NOVÝMI (PŘEDPOKLAD DO 5%)
- PŘÍPADNĚ POŠKOZENÁ TEPELNÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNY BUDE NAHRAZENA NOVOU (ROZSAH NENÍ MOŽNÉ STANOVIT PŘED OBNAŽENÍM SHORA)
- NA PŘIPRAVENÉ KROKVE BUDE PŘES TĚSNÍCÍ LEPICÍ PÁSY UKOTVENA VYSOKODIFUSNÍ KONTAKTNÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, KONTRALATY A STŘEŠNÍ LAŽOVÁNÍ 60/40 mm V ROZTEČÍCH  
DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY (PŘEDPOKLAD NAVRŽEN V ROZTEČÍCH 350 mm).
- DÁLE NÁSLEDUJE MONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (KONCOVÁ LIŠTA + SÍTKA PROTI HMYZU Z VÝCHODNÍ STRANY, BOČNÍ LIŠTY, ZÁVĚTRNÁ HORNÍ LIŠTA)
- STŘEŠNÍ KRYTINA JE NAVRŽENA Z PLECHOVÝCH ŠABLON S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKEM TL. 50 mikrometrů, BARVA RAL 9006, PODOKAPNÍ ŽLABY A SVODY Z LAKOVANÉHO PLECHU
- ZEMNÍČÍ SOUSTAVA JE NAVRŽENA NOVĚ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3 V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- V RÁMCÍ ÚPRAV V INTERIERU BUDE STRŽEN ZNIČENÝ SDK PODHLED V ŠATNĚ VE 2. NP (ROHOVÝ KASTLÍK) A OBLOŽEN NOVÝMI SDK DESKAMI TL. 15 mm. TO SAMÉ BUDE PROVEDENO  
V KOTELNĚ VE 2. NP, KDE BYLA ODSTRANĚNA ČÁST PODHLEDU Z DŮVODU ZHOTOVENÉ SONDY. NOVÉ PODHLEDY BUDOU OPATŘENY PENETRACÍ A 2x NOVOU MALBOU V ŠATNĚ SE  
PŘEDPOKLÁDÁ VÝMALBA STROPU AŽ PO STŘEDOVÝ PRŮVLAK NESOUCÍ STŘECHU.

### VÝPIS MATERIÁLU KROVU:

1. VYSOKODIFUSNÍ KONTAKTNÍ FOLIE	386 m2
2. LATĚ+KONTRALATĚ 40/60	1600 bm
3. STŘEŠNÍ KRYTINA - ŠABLONY	386 m2
4. ŽLABOVÉ HÁKY	36 KS
5. BOČNÍ LEMOVÁNÍ	21,2 bm
6. ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	36,2 bm
7. TĚSNÍCÍ PÁSKA POD KONTRALATĚ	400 bm
8. SÍTKA PROTI HMYZU	36,2 bm
9. OKAPOVÝ PLECH	36,2 bm

VYPRACOVAL	MÍSTO STAVBY	Ing. Miroslav Polášek projektová činnost	
ING. POLÁŠEK	Uherský Brod	Maršovská 2242, 688 01 Uh. Brod	
	č.p. 1421	IČO: 675 38 157	
Rekonstrukce střešního pláště šaten fotbal. stadionu, č.p. 1421 v Uherském Brodě		DATUM	04/2024
		MĚŘÍTKO	1:50
		FORMÁT	A1
Investor: Město Uherský Brod, Masaryk. nám. 100, Uh. Brod			
PŮDORYS KROVU - NÁVRH		výkres č. D.1.1.2	