



–208–...	ČÍSLO MÍSTNOSTI
20°C...	VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ
TEPLOTA POKOJ...	ÚČEL MÍSTNOSTI
310 W...	TEPELNÁ ZTRÁTA
PRÍVOD ÚT	
ZPÁTEČKA ÚT	

TERMOSTATICKÁ HLAVICE
CELKOVÝ POTŘEBNÝ TEPELNÝ VÝKON: 2,1 kW
INSTALOVANÝ VÝKON OTOPNÝMI TĚLESY: 2,1 kW
TEPLOTNÍ SPÁD TOPNÉ VODY PRO OTOPNÁ TĚLESA: 65/50 °C
(PLATÍ PRO NEJNÍŽŠÍ VENKOVNÍ TEPLOTY)

DESKOVÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT
(SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM VPRÁVO/VLEVO)
PŘÍPOJENÍ PŘES H-ARMATURY PRO DVOUTRUBKOVÝ ROZVOD

DRUH DESKOVÉHO TĚLESA
TYP A VELIKOST (VÝŠKA/DÉLKA)
VÝKON TĚLESA (PŘI 65/50°C A VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLOTĚ)
STUPEŇ NASTAVENÍ OSAZENÉHO VENTILU
(6-TI NEBO 8-MI STUPŇOVÝ VENTIL); N – ÚPLNĚ OTEVŘENO

TRUBKOVÉ TĚLESO
E-Z ARMATURA PRO JEDNODODOVÉ
PŘÍPOJENÍ NA DVOUTRUBKOVOU
SOUSTAVU
ALT. DESKOVÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT
11–600/1000 – 582 W

POZNÁMKA:
–ROZVODY BUDOU VEDENY NAD PODLAHOU ALTERNATIVNĚ V
PODLAHÁCH ČI VE STĚNÁCH (PŘÍP. PŘEDSTĚNÁCH)
–ÚSEKY ROZVODŮ VEDENÝCH V KONTRUKCÍCH IZOLOVAT (SOUČÁST
KOMPENZAČNÍCH POMĚRŮ)

10-600/1200 493 W	VYPRACOVAL	KRESLIL	MAXXI — THERM s.r.o. projekce vytápění a vzduchotechniky Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2 tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711 IČO: 277 77 685, DIČ: CZ27777685 e-mail: maxxitherm@seznam.cz
Stavba	Ing.Michal Havlíček ml.	Daniel Németh	
INVESTOR: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava–Slezská Ostrava			
AKCE: REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MÍROVÁ OSADA ul. Koněvova a Zapletalova Koněvova 251/26, 713 00 Slezská Ostrava			
ČÁST: D.1.4 TECHNICKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
OBSAH: VYTÁPĚNÍ			
NÁZEV: PŮDORYS 2.NP			
VÝKR.Č.: D.1.4–UT–002			